

۴-۳-۵- ابزار و تجهیزات نصب کابل:

- جک بالابر و دستگاه کلاف بازکنی: جهت بالابردن قرقه‌ی کابل از جک بالابر استفاده می‌شود. شکل ۵-۵-الف قرقه‌ی کابل را که بر روی جک پیچی قرار گرفته است نشان می‌دهد. در این شکل اجزای تشکیل‌دهنده عبارت‌اند از:

۱- تکیه گاه گردن


۲- چرخ دنده

۳- پیچ بالابر


۴- اهرم فرمان جعجعه

شکل ۵-۵- ب نیز یک کلاف بازکن دستی را نشان

می‌دهد.



الف - قرقه‌ی کابل بر روی جک بالابر



(ب)

شکل ۵-۵- ب



شکل ۵-۵- ۵- دستگاه کشش کابل


- دستگاه کشش کابل: این دستگاه دارای دو غلتک عمودی و یک غلتک افقی است. یک موتور الکتریکی غلتک پیش برندۀ را می‌چرخاند. با قرار دادن کابل بین دو غلتک و اتصال الکتروموتور به برق کابل روی غلتک افقی به طرف جلو رانده خواهد شد. فاصله‌ی بین غلتک‌ها متغیر می‌باشد. در کanal‌هایی که دارای پیچ و خم زیاد باشد در طول مسیر از این دستگاه در فواصل معین و در ابتدا و انتهای قوس‌ها استفاده می‌شود.

نکته‌ی مهم در استفاده از این وسیله آن است که بایستی در تمام طول مسیر، کشش‌ها یکسان باشد. مزیت این روش این است که نیروی کشش کابل در تمام طول آن تقسیم می‌شود (شکل ۵-۵۱).



الف - قرقره کابل کشی
برای مسیرهای مستقیم
ب - قرقره کابل کشی برای
مسیرهای منحنی


شکل ۵-۵۲ - قرقره های کابل کشی




شکل ۵-۵۳ - قرقره های نگهدارنده کابل



شکل ۵-۵۴ - گیره کابل



شکل ۵-۵۵ - گیره کشن چشمی کابل



شکل ۵-۵۶ - زاویه خمش کابل

- **قرقره ها و غلتک های کابل کشی:** قرقره ها و غلتک ها از تماس کابل با زمین و صدمات ناشی از آن جلوگیری می کند. این تجهیزات در فواصل معینی از یکدیگر در کanal قرار می گیرند. برای مسیرهای منحنی باید از غلتک شکل ۵-۵۲ ب استفاده کرد.

شکل ۵-۵۴ - دو نمونه قرقره نگهدارنده کابل از نوع آویزان را نشان می دهد.

- **گیره های کابل:** شکل ۵-۵۴ - گیره کابل (جوراب کابل) را نشان می دهد. کابلی که باید در مسیر کanal کشیده شود در درون این وسیله قرار می گیرد. با کشیده شدن انتهای جوراب قطر داخلی آن کم می شود و کابل را محکم دربر می گیرد.

شکل ۵-۵۵ - گیره کشن چشمی کابل را نشان می دهد. این گیره به حلقه انتهای جوراب کابل متصل شده و نیروی کشن را به کابل اعمال می کند.

شکل ۵-۵۶ - زاویه خمش کابل: در موقع کشیدن کابل در داخل کanal باید دقت شود که کابل پیچانده نشود، تا نخورد و جمع نشود، در ضمن خیلی تحت فشار کششی قرار نگیرد. اگر بخواهیم کابل در مقابل خم شدن و فشار محافظت شود، باید شعاع خمش کابل های مختلف حداقل مطابق جدول ۵-۶ باشد.


شکل ۵-۵۷ - زاویه خمش کابل را نشان می دهد.

جدول ۶-۵- حداقل شعاع خمش کابل‌ها

کابل‌های عایق پلاستیک	کابل‌های عایق کاغذی با غلاف آلومینیومی صاف	کابل‌های عایق کاغذی با غلاف سربی یا غلاف آلومینیومی موّاج	کابل‌ها
$R = 12 \times d$	$R = 25 \times d$	$R = 15 \times d$	کابل‌های چند سیمه
$R = 15 \times d$	$R = 25 \times d$	$R = 15 \times d$	$U_0 / U \leq 0,6 / 1\text{kV}$ $U_0 / U > 0,6 / 1\text{kV}$
$R = 15 \times d$	$R = 30 \times d$	$R = 25 \times d$	همه‌ی کابل‌های یک سیمه



شکل ۶-۵۷- کابل‌کشی روی دیوار



شکل ۶-۵۸- عبور کابل از میان دیوار از داخل لوله

در این جدول R شعاع خمش، d قطر خارجی کابل U_0 ولتاژ فازی و U ولتاژ خط می‌باشد. شعاع خمش با توجه به تعداد رشته‌های کابل و نوع غلاف و عایق، تعیین می‌شود.


۶-۳-۵- نصب کابل روی دیوار: در کارخانجات صنعتی ممکن است کابل‌ها بر روی دیوار نصب شوند. در این صورت بایستی عمل نصب با اینمی و زیبایی تمام انجام گرفته و کابل‌ها با بست به دیوار محکم شوند. ضمن این که کلیه‌ی اصول در مورد زوایای خمش رعایت شود و فاصله‌ی بست‌ها طوری باشد که کابل کاملاً صاف بوده و شکم ندهد (شکل ۶-۵۷). فاصله‌ی کابل‌های نصب شده روی دیوار از یکدیگر حداقل بایستی به اندازه‌ی قطر کابل باشد.

هنگام عبور کابل از دیوار باید کابل از داخل لوله‌ای که قطر داخلی آن حداقل $1/5$ برابر قطر خارجی کابل باشد عبور داده شود و بعد از عبور کابل بایستی فاصله بین کابل و لوله کاملاً مسدود گردد. برای این کار می‌توان از پارچه‌ی کنفی که فشرده و با صمغ اپوکسی آغشته شده است (یا مواد مشابه دیگر) استفاده نمود. سپس با صمغ مخصوص اطراف لوله را کاملاً مسدود نمود. در این حالت بایستی دقت کرد تا دمای صمغ از 100°C درجه‌ی سانتی‌گراد بیشتر نشود.


کابل‌های با غلاف PVC بایستی با لایه‌ای از نوار پلی اتیلن پوشیده شود (شکل ۶-۵۸).

جدول ۷-۵- حداقل درجه حرارت کابل کشی بدون گرم کردن کابل

نوع کابل	درجهی سانتی گراد (°C)
کاغذی با غلاف فلزی تا ۳۵ کیلوولت با کاغذ آغشته معمولی یا بدون پوشش حفاظتی	+۵
با پوشش پلاستیکی با غلاف PVC از یک کیلوولت تا ۳۵kV با پوشش حفاظتی	۰
با عایق پلاستیکی و غلاف پلاستیکی تا ۵۰۰ ولت الف - با پوشش حفاظتی و بدون پوشش ب - با عایق پلاستیکی - غلاف سربی یا PVC با پوشش حفاظتی	-۱۰ -۷
با عایق لاستیکی - غلاف سربی یا PVC بدون غلاف حفاظتی	-۱۵
با عایق لاستیکی - غلاف سربی یا PVC با غلاف فلزی حفاظتی	-۲۰



شکل ۵-۵۹- نحوهی قرار گرفتن قرقه‌ی کابل روی جک مخصوص



شکل ۶-۵- غلتک‌های کابل کشی


۳-۷- نصب کابل در کanal خاکی: برای نصب کابل‌ها در داخل کanal خاکی ابتدا باید کanal موردنظر را با ابعاد مشخص شده در نقشه‌ی مربوط حفر و کف آن را به ضخامت ۱۰ سانتی‌متر ماسه‌ریزی نمود، سپس کابل‌ها را مطابق شرایط گفته شده در کanal خواباند.

برای خواباندن کابل‌ها باید از میزان درجه حرارتی که کابل می‌بایست تحت آن کشیده شود اطمینان حاصل نمود. میزان حداقل درجه حرارت بایستی بر حسب جدول ۷-۵ باشد. در صورتی که درجه حرارت کمتر از میزان داده شده باشد بایستی قبل از کابل کشی، کابل را در اتاق‌های مخصوص به اندازه‌ی لازم گرم کرد. در زمین‌های شورهزار و مکان‌هایی که حیوانات موذی وجود دارند استفاده از کابل‌های NYY مجاز نبوده و بایستی از کابل‌های زرهدار استفاده کرد.

برای خواباندن کابل در کanal خاکی، قرقه‌ی کابل را با احتیاط و به وسیله‌ی جرثقیل به آرامی از روی تریلر پایین آورده و روی جک مخصوص قرار می‌دهند (شکل ۵-۵۹). جهت باز کردن کابل از روی قرقه‌ی کابل باید به جهت فلش که روی قرقه‌ی کابل نشان داده شده توجه شود و کابل در جهت فلش کشیده شود.


در موقع کابل کشی بایستی به هر نحو ممکن از تماس کابل با زمین جلوگیری کرد. برای این منظور از قرقه‌های مخصوص کابل کشی استفاده می‌شود.

برای کابل کشی سریع و آسان، کابل را باید از روی غلتک کابل عبور داد. غلتک کابل دو نوع است؛ ساده و زاویه. غلتک کابل ساده معمولاً در مسیرهای مستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرد و غلتک زاویه جهت عبور کابل در مسیر قوس‌ها، زوايا و پیچ‌ها کاربرد دارد. شکل ۶-۵ دو نوع غلتک کابل کشی را نشان می‌دهد.




شکل ۵-۶۱

در صورتی که کارگر کافی برای کشیدن کابل در یک مرحله وجود نداشته باشد می‌توان قرقره‌ی کابل را در وسط مسیر کابل قرار داد و طول موردنیاز را از بالای قرقره در جهت (A) باز کرد (شکل ۵-۶۱-الف)، سپس قرقره را بیشتر چرخانده و یک حلقه به طول ۳ تا ۴ متر در جهت (B) به وجود آورد و بعد کابل را از روی قرقره و از پهلو بلند کرد به طوری که کابل از زیر قرقره کشیده شود. بعد خم کابل را در طول ۴ تا ۶ متر پهن کرد و آن را مستقیماً در کanal خوابانید. در صورتی که به علت وجود مانع از خواباندن قسمت دوم کابل از بالا جلوگیری شود، کابل بایستی مانند شکل ۸ در سمت جلوی قرقره قرار گرفته و سپس کابل کشی صورت گیرد (شکل ۵-۶۱-ب).




شکل ۵-۶۲

در صورتی که تعداد خم‌های مسیر کم باشد و نیز موانع زیادی در مسیر وجود نداشته باشد از دستگاه کابل کش (وینچ) استفاده می‌شود. در این حالت، قرقره‌ی کابل را در ابتدای کanal و وینچ را در فواصل مناسب و انتهای کanal قرار می‌دهند و کابل را با سرعتی قابل قبول و آرام می‌کشنند. قبل از کابل کشی با وینچ لازم است مسیر کابل کشی بازرسی شده و اطمینان لازم جهت مناسب بودن مسیر از هر لحظه بدست آید. شکل ۵-۶۲ به صورت دیاگرام خطی روش کابل کشی با وینچ را نشان می‌دهد.



در صورتی که قرار است سه کابل در یک مسیر طولانی به طول چندین کیلومتر کشیده شود ضرورت دارد کابل‌ها را در طول مسیر مطابق شکل ۶۳-۵ جابه‌جا کرد.

شکل ۶۳-۵- جابه‌جایی کابل‌ها در طول مسیر طولانی




شکل ۶۴-۵- فاصله‌ی کابل‌ها نسبت به هم در داخل کanal خاکی


اگر چندین کابل تک رشته در کanal مشترکی کشیده می‌شوند، لازم است مطابق شکل ۶۴-۵ فاصله‌ی آن‌ها نسبت به هم تنظیم شود.

شکل ۶۵-۵- مسیر کابل‌کشی را در کanal خاکی در داخل یک شهرک مسکونی نشان می‌دهد.

- در این نقشه P_1 و P_2 و P_3 پست‌های ترانسفورماتور می‌باشند و علائم تابلوهای توزیع انرژی الکتریکی را نشان می‌دهند. خطوط ارتباطی بین تابلوها و پست‌ها نشان‌دهنده‌ی کابل‌های ارتباطی هستند.




شکل ۶۵-۵- مسیر کابل‌کشی در داخل یک شهرک مسکونی




ب— آرایش مثلثی کابل‌ها در کanal الف— آرایش ردیفی کابل‌ها در کanal پیش ساخته

شکل ۵-۶۶



الف— جزیيات تیپ اسکله‌بندی نصب کابل در داخل کانال‌های آدم رو
دیوار کanal آدم رو



ب— جزیيات تیپ بازویبندی نصب کابل در داخل کانال‌های آدم رو

شکل ۵-۶۷


۳-۸ نصب کابل در داخل کانال : کانال‌های کابل کشی معمولاً به دو صورت کانال‌های کوچک^۱ و کانال‌های آدم رو ساخته می‌شود. کانال‌های کابل کوچک معمولاً در موتورخانه‌ها، پست‌های برق، اتاق و یا سالن‌های مولڈ برق کاربرد دارد و باید دارای درپوش‌های قابل برداشت از آهن آجدار و با دستگیره‌ی مناسب در تمام طول کانال باشد. شکل ۵-۶۶ آرایش ردیفی و آرایش مثلثی کابل‌ها در کانال را نشان می‌دهند.

کانال‌های آدم رو از بتن پیش ساخته یا بتن درجا و با استحکام مناسب ساخته می‌شود و معمولاً برای هدایت آب احتمالی کف آن دارای شبیبی برابر نیم الی یک درصد بوده و برای آن‌ها کف‌شورهایی نیز در نظر گرفته می‌شود.

برای نصب کابل در کانال‌های فوق معمولاً از پایه‌های پیش ساخته‌ی گالوانیزه که در روی دیواره‌ی کانال و در تمام طول آن نصب می‌شود، استفاده می‌گردد که روی آن‌ها سینی کابل نصب می‌شود. کابل‌ها با فواصل معین و ترتیب خاصی روی سینی‌ها چیده می‌شوند. فاصله‌ی دو سینی موازی با هم باید طوری باشد که بتوان به راحتی در موقع لزوم بین آن‌ها کار انجام داد. این نوع کانال‌ها در تیپ‌های مختلف ساخته می‌شود که در شکل ۵-۶۶ دو تیپ اسکله‌بندی و بازویبندی نشان داده شده است.

کابل‌هایی که در هر کانال نصب می‌شوند باید به تعدادی باشند که نصب آن‌ها به آسانی میسر بوده و تعمیر و تعویض آن‌ها نیز به سهولت انجام گیرد در مواردی که مجاری کابل در انتهای خود در معرض تغییر زیاد درجه حرارت قرار می‌گیرند (مانند سردخانه‌ها یا منابع حرارتی) باید قسمت مناسبی از مجاری به نقطه تبدیل اختصاص داده شده و از گردش هوا بین قسمت‌های سرد و گرم جلوگیری شود.


۱— به کانال‌های کوچک اصطلاحاً گریه‌رو گفته می‌شود.



شکل ۵-۶۸



شکل ۵-۶۹



شکل ۵-۷۰

۳-۹ نصب کابل روی سینی کابل: ابعاد


سینی‌های کابل باید از نظر مکانیکی با توجه به وزن کابل‌ها و هم‌چنین در صورت لزوم با در نظر گرفتن شرایط نصب، تعمیرات و رسیدگی انتخاب شود. ولی به طور کلی باید سینی‌های کابل از ورق گالوانیزه‌ی مشبک به ضخامت حداقل $1/5$ میلی‌متر ساخته شود.

سینی‌های کابل چند طبقه، باید با توجه به عرض آن به نحوی انتخاب شود که دسترسی به کابل‌ها حداقل از یک طرف امکان‌پذیر باشد و فاصله‌ی موازی آن‌ها مطابق شکل ۵-۶۸ تا 40 سانتی‌متر باشد. کابل‌ها بر روی سینی کابل باید در تزدیکی هر محل تغییر جهت، سه راه یا چهارراه یا انتهای هر مسیر افقی یا قائم و هم‌چنین به فاصله‌ی 10 متر در مسیرهای افقی و $1/5$ متر در مسیرهای قائم به سینی‌ها محکم شوند. شکل ۵-۶۹ یک نوع کanal اجرا شده برای تأسیسات برق را نشان می‌دهد.

کلیه‌ی کanal‌های آدم‌رو باید دارای سیستم روشنایی مناسب و پریزهای برق در فواصل حداقل 6 متر بوده و هم‌چنین در صورت امکان برای تماس با خارج از کanal، در صورت لزوم پریزهای تلفن در فواصل معینی (از 20 تا 50 متر) نصب شود. شکل ۵-۷ در کanal‌های آدم‌رو در صورتی که علاوه بر تأسیسات برقی از تأسیسات مکانیکی نیز استفاده می‌شود باید حتی الامکان تأسیسات مکانیکی در پایین‌ترین سطح با جدا کننده از کابل‌های برق قرار گیرند، یا در یک دیواره تأسیسات برقی و در دیواره‌ی مقابل تأسیسات مکانیکی نصب گردد (شکل ۵-۷).

۴-۵- کار عملی (۱۱)

زمان: ۶ ساعت



شکل ۷۱-۵- چند نمونه ابزار کار

۱-۴-۵- هدف: کابل کشی روی دیوار و سقف

۲-۴-۵- وسایل و مواد مورد نیاز:

- ۱- کابل $4 \times 4 \text{ mm}^2$
- ۲- نبشی
- ۳- بست آویز
- ۴- رول پلاک
- ۵- دریل دستی
- ۶- پیچ چوب
- ۷- خط کش
- ۸- کولیس
- ۹- مداد
- ۱۰- قیچی کابل بر
- ۱۱- چکش فلزی
- ۱۲- پیچ گوشتنی
- ۱۳- کاغذ
- ۱۴- نردهان دو طرفه

چند نمونه ابزار کار در شکل ۷۱-۵ نشان داده شده است.

۴-۵- نکات ایمنی:

- هرگز به جای نردهان دو طرفه از وسایل غیرمجاز استفاده

نکنید.


- برای سوراخ کاری روی دیوار، مته الماسه‌ی مناسب انتخاب کنید و با استفاده از آچار سه نظام کاملاً مته را روی دریل سفت کنید.

- موقع روشن کردن و کار با دریل، کاملاً عمود بر سطح قرار گیرد و فشار مناسب به آن وارد کنید.

۴-۵- مراحل کار:

۱- کابل $4 \times 4 \text{ mm}^2$ انتخاب کنید و با در نظر گرفتن فاصله‌ی بسته‌های آویز از هم دیگر به اندازه‌ی 30° mm و محاسبه‌ی شعاع‌های انحنای کابل‌ها مقدار طول کابل‌ها را محاسبه کنید.

۲- مطابق شکل ۷۲-۵ کابل‌ها را به دیوار و سقف نصب کنید.



شکل ۷۲-۵- کابل کشی روی دیوار و سقف

زمان: ۶ ساعت

۵-۵- کار عملی (۱۲)

۱-۵- هدف: کابل کشی در کanal خاکی

۲-۵- وسایل و مواد مورد نیاز:

۱- کanal خاکی به طول تقریبی ۱۰ متر

۲- کابل پروتودور NYY^{۱۶mm^۵} به طول تقریبی

۲۵ متر (برای دو مدار مجزا)

۳- قیچی کابل بر

۴- وسایل کار بنایی به اندازه‌ی موردنیاز

۵- آجر یا بلوک سیمانی به تعداد مورد نیاز

۶- نوار حفاظتی (نوار هشدار دهنده) به طول تقریبی کanal

خاکی

۷- ماسه‌ی نرم به مقدار مورد نیاز

در شکل ۵-۷۳ قیچی کابل بری نشان داده شده است.

۳-۵- نکات ایمنی:


قبل از شروع به کار از سالم بودن وسایل کار مطمئن

شوید.

از دست کش چرمی جهت حفاظت دست‌های خود استفاده نمایید.



شکل ۵-۷۳- قیچی کابل بری




دستکش چرمی


دستکش لاستیکی

شکل ۵-۷۴- دستکش‌های حفاظتی

خاک خارج شده از کanal



خاک خارج شده از کanal



کف کanal

(الف)



ماسهی نرم

10cm

(ب)



(ج)



(د)



(ه)

خاک

آجر

ماسهی نرم

نوارهشدار
خطر برق

کابل برق

۴-۵-۵-۵_مراحل کار:

- یک کanal خاکی به عمق 70 cm سانتی متر و به عرض 50 cm سانتی متر مطابق شکل ۷۵-۵-الف آماده کنید، به طوری که خاک خارج شده از کanal با فاصله‌ی حدود 30 cm از کanal ریخته شود.

- کف کanal را به ارتفاع 10 cm با ماسه‌ی نرم بپوشانید

(شکل ۷۵-۵-ب).

- دو رشته کابل $5 \times 16\text{ mm}^2$ را روی بستر آماده شده قرار دهید و سپس روی آن را به ارتفاع 10 cm ماسه‌ی نرم بریزید (شکل ۷۵-۵-ج).

- سپس روی ماسه را آجرچینی کنید (شکل ۷۵-۵-د).

- پس از آجرچینی نوار هشداردهنده‌ی خطر برق را روی آجرها بکشید و سپس کanal را با خاک پر کنید (شکل ۷۵-۵-ه).

شکل ۷۵-۵-۵_مراحل نصب کابل در کanal خاکی

آزمون پایانی (۵)

- ۱- کابل را تعریف کنید.
- ۲- کابل‌ها براساس نوع و موارد مصرف به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
- ۳- قسمت‌های اساسی کابل عبارت‌اند از و و
- ۴- با افزایش فشار الکتریکی ضخامت کدام‌یک از اجزای کابل تغییر می‌کند؟
- الف - عایق ب - هادی ج - غلاف د - حفاظ فولادی
- ۵- در شناسایی رشته‌های مختلف کابل‌ها هر گاه کابل سه رشته باشد کدام گزینه در مورد رنگ سیم‌های آن صحیح است.
- الف - مشکی، آبی، قهوه‌ای
ج - مشکی، مشکی، مشکی
د - مشکی، آبی، سبز
- ۶- هدف از کاربرد غلاف در کابل‌ها چیست و معمولاً از چه نوع موادی به عنوان غلاف استفاده می‌شود؟
- ۷- بر حسب استاندارد کابل مسلّح با نوار فلزی (زره فولادی) را با چه حرفی نشان می‌دهند؟
- الف - B ب - Y ج - Z د - H
- ۸- روی کابلی حروف NYCY نوشته شده است. مفهوم آن چیست؟
- الف - کابل با هادی مسی، عایق و غلاف PVC با زرهی مسی است.
ب - کابل با هادی آلومینیومی و زرهی فولادی
ج - کابل با هادی مسی و غلاف و عایق PVC و زرهی فولادی
د - کابل روغنی
- ۹- کدام‌یک از حروف و علامت‌زیر مربوط به کابل مسی نرم شده VDE آلمان با غلاف سربی عایق ترمoplast است و بانداز زرهی با تسمه‌ی فولادی است؟
- الف - NKBA ب - NKFA ج - NKEBA د - NKRGb
- ۱۰- برای روشنایی خیابان‌ها از کابل‌های و و برای کارخانجات شیمیایی از کابل‌های و استفاده می‌شود.
- ۱۱- اصول و مراحل اتصال کابل‌شو بهوسیله‌ی لحیم‌کاری را شرح دهید.
- ۱۲- طریقه‌ی اتصال کابل‌شوی پیچی به کابل را توضیح دهید.
- ۱۳- عوامل مؤثر در انتخاب بست برای نصب کابل در روی دیوار را بیان کنید.
- ۱۴- در کابل کشی روی دیوار فاصله‌ی کابل‌ها باستی حداقل به اندازه‌ی باشد.
- ۱۵- عمق کanal خاکی برای ولتاژ تا ۲۰ کیلوولت چند سانتی‌متر است؟
- الف - ۱۰۰ ب - ۸۰ ج - ۱۲۰ د - هیچ‌کدام

- ۱۶- عمق کanal (کابل‌های فشار ضعیف) از سطح زمین به تعداد کابل‌هایی که روی یکدیگر قرار می‌گیرند بستگی دارد. کابل فوقانی باید حداقل زیر خاک پیاده‌رو و زیر سطح خیابان باشد.

۱۷- تجهیزات کابل کشی زیر چه وظیفه‌ای بر عهده دارند؟ شرح دهید.

الف - دستگاه کششی کابل ب - جک بالابر ج - غلتک کابل

۱۸- حداقل شعاع خمس برای کابل‌های چند سیمه چند برابر قطر کابل است؟

الف - ۱۵° ب - ۳۰° د - ۲۵° ج - ۲۰°

۱۹- کدام کابل‌ها را می‌توان در دمای حدود 20°C نصب کرد؟

الف - با عایق لاستیکی و غلاف سربی ب - با عایق پلاستیکی و غلاف پلاستیکی

ج - با عایق پلاستیکی و غلاف سربی د - با عایق کاغذی و غلاف فلزی

۲۰- در صورتی که محل خواباندن کابل زمینی سوره‌زار بوده و یا امکان وجود حیوانات موذی باشد از چه نوع کابل‌هایی باید استفاده کرد.

۲۱- به هنگام کابل کشی چرا کابل را در داخل کanal (یا کنار کanal) به شکل 8 درمی آورند.

۲۲- در انتخاب سینی برای نصب کابل چه اصولی باید رعایت گردد؟

واحد کار ششم

اتصال سر کابل و مفصل

هدف کلی:

آشنایی با سر کابل، مفصل و اتصالات آن

هدف‌های رفتاری: در پایان این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- انواع مختلف سرکابل را نام ببرد.
- ۲- سر کابل روغنی را توضیح دهد و موارد کاربرد آن را ذکر کند.
- ۳- سر کابل قیری و اپوکسیدی را شرح دهد و اصول کاربرد آن را بیان کند.
- ۴- انواع مفصل و موارد استفاده از آن‌ها را ذکر کند.
- ۵- خصوصیات و کاربردهای مفصل چدنی دو راهی و سه راهی را نام ببرد.
- ۶- خصوصیات و کاربردهای مفصل سربی چدنی دو راهی و سه راهی را نام ببرد.
- ۷- مفصل پریکس دو راهی و سه راهی را معرفی کرده و تفاوت آن را با انواع دیگر مفصل بیان کند.
- ۸- انواع لوازم مفصل‌بندی (نوار زرد - قیر - قیرگونی - اپوکسید، چسب پروتولین) را نام ببرد.
- ۹- کاربردهای روغن عایق، سیم مفتولی نرم، نخ ابرایشم، سیم افشان و بافته‌های مسی را در سر کابل‌بندی و مفصل‌بندی بیان کند.
- ۱۰- اصول مفصل‌بندی را بیان کند.
- ۱۱- اتصال سرکابل را با رعایت اصول ایمنی به صورت عملی انجام دهد.
- ۱۲- با رعایت اصول ایمنی مفصل‌بندی را در کارگاه اجرا کند.

ساعت آموزش


جمع	عملی	نظری
۲۲	۱۸	۴

پیش آزمون (۶)


- ۱- برای اتصال دو سر کابل به یکدیگر در جهت طولی از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟
الف - سرکابل ب - مفصل ج - کابل شو د - غلاف کابل
- ۲- در اتصال کابل خشک و کابل روغنی به یکدیگر از کدام نوع مفصل استفاده می‌شود؟
الف - مفصل روغنی ب - مفصل خشک ج - مفصل دو راهه د - مفصل انتقال
- ۳- برای بستن سر کابل داخلی تک سیمه‌ی پروتولین از کدام وسیله استفاده نمی‌شود؟
الف - پرس کابل شو ب - ابزار تراش ج - نوار PVC د - هویه‌ی برقی
- ۴- در مفصل‌بندی، طول قسمتی از هادی که باید لخت شود و داخل مفصل قرار گیرد چه نسبتی با قطر هادی دارد؟
الف - ارتباطی ندارد و طول هادی ثابت است.
ب - با افزایش قطر، طول هادی باید کاهش یابد.
ج - طول قسمت لخت شده دو برابر قطر هادی باید باشد.
د - طول قسمت لخت شده ۴ برابر قطر هادی می‌باشد.
- ۵- کدام وسیله در مفصل‌بندی لازم است؟
الف - چاقوی کابل‌بری ب - اره‌ی کمانی ج - بوشن و پرس مربوطه د - هر سه مورد

۱-۶_ انواع سر کابل

سر کابل وسیله‌ای است که در موقع تغییر نوع سیم‌های حامل جریان الکتریکی به کار می‌رود. مثلاً وقتی که بخواهد کابل زمینی را به سیم هوایی وصل کنند و یا کابل زمینی را به تجهیزات داخلی پست‌های برق مانند شین (باس‌بار)، کلیدهای قدرت و غیره اتصال دهند از سر کابل استفاده می‌کنند. سر کابل باید طوری بسته شود که رطوبت هوا و باران به هیچ وجه در آن نفوذ نکند و چنان‌چه کابل روغنی باشد، روغن داخل کابل بیرون نریزد، ساختمان و نوع سر کابل‌ها متفاوت بوده و بستگی به نوع کابل و مکان نصب آن دارد. سر کابل‌ها در اندازه‌های مختلفی ساخته می‌شوند. اندازه‌ی سر کابل بستگی به ولتاژ آن و اندازه‌ی کابل دارد. هر چه مقدار ولتاژ بیشتر شود ابعاد و طول سر کابل افزایش می‌باید. شکل ۱-۶ یک نوع سر کابل را به همراه اجزای آن نشان می‌دهد. اجزای نشان داده شده در شکل عبارتند از :



شکل ۱-۶




الف - نوع بیرونی

ب - نوع داخلی


شکل ۶-۲ - سر کابل‌های روغنی

براساس نوع کابل، سر کابل‌ها به دو دسته، سر کابل‌های روغنی و سر کابل‌های خشک، تقسیم می‌شوند. هم‌چنین براساس مکان مورد استفاده نیز سرکابل‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: سرکابل‌های داخلی (قابل استفاده در فضاهای سربسته) و سرکابل‌های بیرونی (قابل استفاده در هوای آزاد). شکل ۶-۲ سرکابل روغنی خارجی (شکل الف) و سرکابل روغنی داخلی (شکل ب) را نشان می‌دهد.




شکل ۳-۶ - اتصال سر کابل روغنی بیرونی به شبکه‌ی هوایی

شکل ۳-۶ نحوه اتصال سر کابل روغنی بیرونی (خارجی) را به خط هوایی نشان می‌دهد.



الف – انواع سر کابل خشک داخلی

امروزه با توجه به رشد زیاد و چشمگیر تولید و کاربرد کابل‌های خشک در شبکه‌های توزیع انرژی الکتریکی و مراکز صنعتی، کاربرد سر کابل‌های خشک نیز افزایش یافته است و کابل‌ها و سرکابل‌های روغنی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. سر کابل‌های خشک دارای انواع مختلفی، از نظر کاربرد در فضای سربسته و یا هوای آزاد، می‌باشند. این نوع سرکابل‌ها را می‌توان سریع نصب کرد و معمولاً نصب آن‌ها به کمک حرارت انجام می‌گیرد که در این حالت آنرا سر کابل حرارتی می‌گویند. در شکل ۴-۶-الف انواع سر کابل خشک حرارتی داخلی نشان داده شده است. همان‌طوری که از شکل پیداست با افزایش مقدار ولتاژ اندازه‌ی سرکابل نیز افزایش می‌باید.



ب – انواع سر کابل خشک بیرونی


شکل ۴-۶-ب سرکابل‌های خشک بیرونی را برای ولتاژ‌های مختلف نشان می‌دهد.

شکل ۴-۶- انواع سرکابل خشک



شکل ۵-۶- سر کابل‌های خشک حرارتی داخلی

شکل ۵-۶ چند نوع سرکابل داخلی از نوع حرارتی را که آمده‌ی نصب در فضاهای سربسته بر روی تجهیزات الکتریکی می‌باشد نشان می‌دهد.



شکل ۶-۶- سر کابل خشک حرارتی هوایی

زمان: ۶ ساعت

شکل ۶-۶ اتصال سرکابل حرارتی هوایی (خارجی) را به یک خط هوایی توزیع انرژی الکتریکی نشان می‌دهد.

۲-۶- کار عملی (۱۳)

۱-۶- هدف: اتصال سرکابل‌های داخلی (داخل

تابلو) برای کابل‌های تک سیمه‌ی پروتولین

۲-۶- وسایل و مواد مورد نیاز:

۱- کابل با هادی مسی و عایق پروتولین و غلاف پروتولین

با هادی متعددالمرکز مسی
به مقدار لازم

۲- کابل‌شوی پرسی

۳- خط کش

۴- چاقوی کابل بری

۵- ابزار تراش (کاردک تیغ)

۶- ابزار تراش دایره‌ای

۷- نوار PVC به پهنای ۲۰mm

۸- قالب پلاستیکی

۹- ماده‌ی تمیزکننده‌ی کابل

۱۰- بند کابل

۱۱- چسب روغنی

۱۲- کابل‌شوی پرسی برای سیم زمین

۱۳- قاب ثابتکننده‌ی کابل روی آن


۱۴- پرس کابل‌شوی دستی



توضیح: این نوع سر کابل‌ها (داخلی) بر حسب مکان مورد استفاده و شرایط محیطی و آب و هوای منطقه در انواع مختلف در بازار وجود دارد به طوری که سر کابل‌های استاندارد شده JAES20 (شکل ۶-۷-الف) در محل‌های بسیار آلوده و مرطوب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سر کابل‌های نامبرده برای سطح مقطع نامی ۲۵ میلی‌مترمربع تا ۵۰ میلی‌مترمربع ساخته شده‌اند.

الف - سر کابل برای محیط‌های بسیار آلوده



ب - اجزا و تجهیزات مورد نیاز یک سر کابل



در شکل ۶-۷-ب اجزای سر کابل JAES20 و لوازم سر کابل‌بندی را نشان می‌دهد.

ج - سر کابل برای محیط‌های عادی


شکل ۶-۷

۲-۳-۶ نکات ایمنی:

- برای بریدن، لخت کردن و آماده کردن کابل جهت نصب سر کابل از وسیله و ابزار مناسب استفاده کنید.
- دستورهای ایمنی لخت کردن کابل مطرح شده در بند ۲-۵ را در هنگام کار دقیقاً رعایت کنید.




الف - نحوه غلط لخت کردن کابل



ب - نحوه صحیح لخت کردن کابل

شکل ۸-۶



الف - کابل ثابت
شده


ب - غلاف خارجی
برداشته شده

ج - سیم محافظ
بیرون آورده شده

شکل ۹-۶


۴-۶-۲ مراحل کار:

- ۱- کابل را به گیره بسته و یا آن را با بست ثابت کنید (شکل ۹-۶-الف).
- ۲- غلاف خارجی را به طول $220\text{ mm} + 50\text{ mm}$ طول کابل شو لخت کنید. سیم های مسی محافظ را قطع نکنید (شکل ۹-۶-ب).
- ۳- سیم های مسی محافظ را به اندازه 50 mm روی غلاف خارجی کابل برگردانید و سپس سیم ها را به هم بپیچید و بیرون آورید (شکل ۹-۶-ج).




شکل ۶-۱۰

۴- نوار هادی دور لایه‌ی هادی و پشت سیم‌های مسی توری را بردارید و بهوسیله‌ی کاردک تیغ، با بالا کشیدن بهوسیله‌ی ابزار لخت کن دایره‌ای باچرخاندن، لایه‌ی هادی را تا ۲۴mm مانده به غلاف خارجی بترانشید (شکل ۶-۱۰).



شکل ۶-۱۱

۵- قسمت سر عایق PE را به اندازه‌ی ۲۰۵mm تا انتهای غلاف خارجی لخت کنید (شکل ۱۱-۶-الف) و روی عایق PE چسب روغنی بزنید و سرسیم را با نوار PVC بیندید (شکل ۱۱-۶-ب). سپس قالب پلاستیکی را وارد کابل کنید و چسب روی سیم را باز کنید (شکل ۱۱-۶-ج).



۳-۶- انواع مفصل

در هنگام کابل کشی در مسیرهای طولانی ضرورت دارد ابتدا و انتهای دو قرقه‌ی کابل را با رعایت کامل اصول عایق‌بندی از نظر ولتاژ، به هم اتصال داده (شکل ۱۲-۶-الف) و در داخل کanal خاکی و یا کanal بتونی نصب نمود، همچنین در موقع گرفتن انشعاب، باید کابل اصلی را در نقطه انشعاب قطع کرد و به کمک مفصل، کابل فرعی را به کابل اصلی متصل نمود (شکل ۱۲-۶-ب). علاوه بر این به هنگام بروز عیب در یک کابل زمینی پس از پیدا کردن محل عیب در کابل، آن نقطه از کابل را قطع کرده و پس از جدا کردن قسمت معیوب از قسمت سالم، دو قطعه‌ی کابل را توسط مفصل به هم متصل می‌نمایند. مفصل باید کابل را در محل اتصال در مقابل رطوبت و انواع نیروهای مکانیکی محافظت نماید.

شکل ۱۲-۶- دو نمونه مفصل از نظر شکل



الف - نوع فولادی



ب - نوع PVC




ج - نوع سربی چدنی

شکل ۱۳-۶- انواع مفصل از نظر نوع جنس

مفصل‌ها معمولاً از جنس چدن، فولاد یا مواد عایقی مانند PVC ساخته می‌شوند و در اندازه‌های مختلف موجودند (شکل ۱۳-۶).

مفصل‌ها از نظر شکلی دارای انواع دیگری از قبیل چهارراه و سه راهی نوع T نیز می‌باشند.



شکل ۱۴-۶



شکل ۱۵-۶



ب - طریقهٔ حرارت دادن روکش الف - انواع روکش حرارتی



ج - وضعیت روکش پس از عملیات

شکل ۱۶-۶ - استفاده از روکش حرارتی


۴-۶-۱ مواد مورد استفاده در مفصل‌بندی
۴-۶-۲ پروتولین یا رزین ریختگی: پس از اتمام
مفصل‌بندی، داخل مفصل را با ماده‌ی پروتولین پر می‌کنند که
پس از سفت شدن، کابل‌ها را داخل مفصل کاملاً محکم نگه‌داشته
و آن‌ها را نسبت به یکدیگر عایق می‌سازد. ماده‌ی پروتولین براساس
ولتاژ‌های مختلف کاربردی دارای انواع مختلف می‌باشد. مانند
پروتولین H ۵۱ و ۵۱ که برای مفصل‌های تا ۳۰ کیلوولت مورد
استفاده می‌باشد. هم‌چنین پروتولین ۸۰ که برای مفصل‌های تا ۱ کیلوولت
کاربرد دارد (شکل ۱۶-۶).

۴-۶-۳ نوارهای عایق: برای عایق‌بندی سر کابل‌ها،
مفصل‌ها، شینه‌ها و کابل‌شوها پس از انجام اتصالات از نوارهای
عایق که در انواع مختلف موجود است استفاده می‌گردد. از جمله
نوارهای عایق می‌توان به نوار زرد و هم‌چنین نوار چسب عایق
اشاره کرد (شکل ۱۶-۷).


۴-۶-۴ روکش‌های حرارتی: روکش‌های حرارتی
تیوب‌هایی هستند که قطر داخلی آن‌ها در اثر حرارت بالاتر از
۱۲۵°C تا اندازه‌ی موردنیاز کاهش می‌باید. این تیوب‌ها که عایق
الکتریکی هستند در مقابل عوامل جوی مقاوم و دارای مشخصات
مکانیکی خوبی هستند. این عایق‌های حرارتی معمولاً سیاه رنگ
می‌باشند و پس از پوشاندن آن‌ها بر روی قسمت موردنظر، با کمی
حرارت دادن کاملاً به هادی چسبیده و آن را دربر می‌گیرد. این
روکش‌ها دارای مصرف عمومی هستند و جهت پوشش خارجی
کابل، ممانعت از خوردگی هادی کابل و یا پوشش دادن قسمت‌های
بدون پوشش به عنوان عایق و یا محافظت به کار می‌روند. شکل
۱۶-۶ طریقه استفاده از روکش حرارتی را نشان می‌دهد.

۵-۶- طریقه‌ی قرار دادن مفصل در کanal


جهت قرار دادن مفصل در کanal کابل باید زیر آن را آجر گذاشته و سعی کرد که مفصل به طور مستقیم در جهت خواباندن کابل قرار بگیرد. روی مفصل را ماسه‌ی نرم ریخته و جهت حفاظت بیشتر آجر چیده و سپس آن را با خاک می‌پوشاند، در شکل ۱۷-۶ دو روش قرار دادن مفصل در کanal نشان داده شده است. شماره‌های روی شکل عبارت اند از :




الف - نما از پهلوی روش اول



ب - نما از بالای روش اول



ج - نما پهلوی روش دوم



د - نما از بالای روش دوم

شکل ۱۷-۶- طریقه‌ی قرار دادن مفصل در کanal

۱- آجر جهت حفاظت

۲- چاله‌ی زیر مفصل

۳- ستون نگهدارنده، از آجر

۴- مفصل

۵- ماسه‌ی نرم کوبیده شده

۶- کف کanal

۷- طول اضافی (انحنای) کابل

۸- کanal کابل

۹- انحنای کابل در جهت پایین

۱۰- کanal کابل

۱۱- نوار پلاستیکی زرد رنگ هشدار خطر برق