

نگهداری و تعمیرات در باتری ها



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنر جو انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- باتری و اجزای آن را توضیح دهد. (مطالعه‌ی آزاد)
- ۲- کاربرد باتری‌ها در معادن را شرح دهد.
- ۳- باتری‌های اسیدی و قلیایی را تشریح کند.
- ۴- چگونگی سرویس و نگهداری باتری‌ها را همراه با دستورالعمل‌های مربوطه توضیح دهد.
- ۵- جدول عیب‌یابی باتری‌ها را شرح دهد.
- ۶- شارژ باتری‌ها را تشریح کند.
- ۷- چگونگی تعمیر باتری‌ها را بیان کند.

آشنایی با باتری و اجزای آن

مطالعه‌ی آزاد

همان طور که در فیزیک دیدید مولدهای شیمیایی مانند پیل ولتا، لکلانشه، وستون، و غیره، در اثر فعل و انفعالات شیمیایی نیروی محرکه‌ی الکتریکی تولید می‌کنند پس از اتمام فعل و انفعالات مذکور پیل فاسد (پلاریزه) شده و دیگر قابل استفاده نیست.

باتری‌های خودرو که معمولاً از نوع سربی است، به علت واکنش‌های شیمیایی برگشت‌پذیر، پس از تخلیه شدن (دشارژ) قابل پر کردن (شارژ) است که توضیح آن بعداً خواهد آمد.

اجزای باتری

یک باتری شامل اجزای زیر می‌باشد: جعبه باتری، صفحات، شانه، برج‌ها، بست‌ها یا اتصالات، درب جعبه، پیچ درپوش‌ها و الکترولیت.

جعبه‌ی باتری: جنس آن از لاستیک فشرده و یا پلاستیک است و باید در مقابل گرمای حاصل از فعل و انفعالات باتری و عوامل شیمیایی درون خود، ضربه و ارتعاشات حاصل از حرکت اتومبیل مقاوم بوده و در برابر عبور جریان برق عایق خوبی باشد. این جعبه معمولاً به‌شکل مکعب مستطیل و به‌صورت خانه، خانه ساخته شده و کف هر خانه دارای تیغه‌های برجسته‌ای است که تکیه‌گاه صفحات باتری است و نیز هرگاه مواد شیمیایی صفحات باتری ریزش نمود به داخل شیارها رسوب می‌کند و از اتصال صفحات به یک‌دیگر جلوگیری می‌شود. زیرا اگر این رسوبات یا لجن‌ها سطح‌شان بالا بیاید باعث اتصال کوتاه صفحات باتری شده، افت داخلی آن زیاد می‌شود و باعث تخلیه شدن و کاهش قدرت باتری می‌گردد. هر خانه باتری می‌تواند حدود ۲ ولت برق تولید نماید. لذا یک باتری ۶ ولت دارای ۳ خانه و ۱۲ ولت دارای ۶ خانه می‌باشد.

صفحات باتری: در هر خانه باتری سه نوع صفحه وجود دارد، صفحات مثبت، صفحات عایق و صفحات منفی که تعداد صفحات منفی یکی، از صفحات مثبت بیشتر بوده و تعداد صفحات عایق یکی کمتر از مجموع صفحات مثبت و منفی است. به هر یک از صفحات مثبت یا منفی پلیت هم می‌گویند. مثلاً: در یک باتری ۱۹ پلیت، هر خانه دارای ۹ صفحه‌ی مثبت، ۱۰ صفحه‌ی منفی و ۱۸ ورقه‌ی عایق می‌باشد.




شکل ۱-۵- اجزای باتری

الف - صفحات مثبت: صفحات مثبت از جنس پراکسید سرب (PbO_2) اسفنجی فعال شده می‌باشد که برای باتری‌های بزرگ به طریق الکتروشیمیابی تهیه می‌گردد و هزینه‌ی آن زیاد است. اکثراً در باتری‌های اتومبیل اسکلت صفحات را به صورت شبکه‌ای از آلیاژ سرب و آنتیموان می‌سازند (درصدی از آنتیموان دوام این شبکه‌ها را در مقابل ضربه و خورندگی اسید بیشتر می‌کند) داخل این شبکه‌ها را از اکسید سرب فعال شده پر می‌نمایند. وقتی که باتری کاملاً شارژ شد رنگ این صفحات قهوه‌ای است.

ب - صفحات منفی: این صفحات کاملاً شبیه صفحات مثبت بوده با این تفاوت که ماده‌ی فعال شده‌ی آن سرب (Pb) اسفنجی است که در حالت شارژ کامل به رنگ خاکستری می‌باشد.

ج - صفحات عایق: جنس‌شان از فیبر، میکا، پشم شیشه و یا لاستیک مخصوص است و باید متخلخل باشد تا آب اسید بتواند در آن نفوذ نماید و علاوه بر این نسبت به اسید، خورندگی نداشته باشد. این صفحات از یک طرف صاف و از سمت دیگر دارای خطوط برجسته‌ای هستند که هنگام چیدن این صفحات باید سمت برجستگی به طرف صفحه‌ی مثبت باشد تا میدان فعالیت بهتری برای صفحات مثبت ایجاد نماید. علاوه بر این ذرات جدا شده از صفحات مثبت بتواند به سهولت به کف جعبه‌ی باتری هدایت شده و از اتصال صفحات به یک دیگر جلوگیری شود و نیز گازهای ایجاد شده در زمان شارژ خارج شوند. لازم به تذکر است که فعل و انفعالات در صفحات مثبت هنگام شارژ و دشارژ بیشتر بوده و ریزش مواد فشرده شده در این صفحات بیشتر است. علت این که صفحات باتری باید حالت اسفنجی داشته باشد این است که اسید به خوبی در آن‌ها نفوذ کرده و سطح تماس بیشتر شود و فعل و انفعالات بهتر انجام گیرد.

طرز چیدن صفحات: هر یک از صفحات مثبت را به یک تیغه‌ی شانه و هر یک از صفحات منفی را به یک تیغه‌ی شانه‌ی دیگر لحیم می‌کنند. بدین ترتیب صفحات مثبت و صفحات منفی، به‌طور جداگانه به طریق موازی به‌هم




شکل ۲-۵- صفحات باتری

وصل شده‌اند.


برای هر خانه باتری یک شانه، حاوی صفحات مثبت و یک شانه‌ی حاوی صفحات منفی لازم است. و باید طوری این صفحات در بین یک‌دیگر قرار گیرند که هر صفحه مثبت به‌وسیله‌ی دو صفحه منفی محدود گردد. بنابراین تعداد صفحات شانه‌ی منفی یکی بیش‌تر از تعداد صفحات شانه‌ی مثبت است. سپس بین هر صفحه‌ی منفی و صفحه‌ی مثبت یک صفحه‌ی عایق قرار می‌دهند.

نحوه‌ی اتصال و سرپوش خانه‌ها: وقتی که مطابق شرح فوق صفحات باتری چیده شد و در خانه‌های باتری قرار گرفت از هر خانه یک قطب مثبت و یک قطب منفی که به شانه‌های مربوط به خود وصل‌اند، خارج می‌شود. هر خانه دارای یک سرپوش است که شامل سه سوراخ می‌باشد. یکی در وسط برای ریختن و کنترل آب اسید و دو سوراخ دیگر محل خارج شدن قطبین هر خانه است پس از قرار دادن سرپوش‌ها در محل خود باید خانه‌های باتری توسط بسته‌های از جنس سرب به‌طریق سری بهم وصل گردند. یعنی قطب منفی هر خانه به قطب مثبت خانه‌ی بعدی توسط کنکتور وصل شود. درنتیجه در کل خانه‌ها یک قطب مثبت آزاد و یک قطب منفی آزاد می‌ماند که آن‌ها را به‌صورت مخروط ناقص از جنس سرب، ریخته‌گری نموده و برج‌های اصلی باتری نامیده می‌شوند. پس از قرار دادن سرپوش‌ها در محل خود و اتصال خانه‌ها به یک‌دیگر اطراف آن را به‌وسیله‌ی قیر مذاب




شکل ۴-۵- طرز قرار گرفتن صفحات نسبت به یک‌دیگر

شکل ۳-۵- مقطع بریده شده یک باتری ۱۲ ولت



شکل ۶-۵- طریقه‌ی ریختن الکتروولیت یا آب مقطر در باتری



شکل ۵-۵- طریقه‌ی نفوذ الکتروولیت در بین صفحات

مسدود و محکم می‌کنند، تا مانع نشت مایع باتری به خارج گردد.

تشخیص قطبین از یک دیگر: معمولاً قطب مثبت را قطورتر از قطب منفی می‌سازند و یا قطب مثبت را با علامت (+) یا (P) و یا رنگ قرمز و قطب منفی را با علامت (-) یا (N) یا رنگ سیاه مشخص می‌کنند. چنان‌چه هیچ یک از این علائم قابل تشخیص نبودند، دو سیم به قطبین باتری متصل نموده و انتهای دیگر شان را در محلول آب نمک یا آب اسید قرار می‌دهیم از اطراف هر سیمی که حباب پیش‌تری خارج شد قطب منفی است، و یا این که یک آمپر متر و یک لامپ را به طور سری در مدار باتری قرار می‌دهیم، چنان‌چه عقره به سمت منفی منحرف شد مدار صحیح و مثبت آمپر متر به قطب مثبت باتری وصل است. و اگر عقره به سمت مثبت انحراف پیدا کرد منفی آمپر متر به قطب مثبت باتری وصل شده است. به کمک ولتمتر هم می‌توان همین آزمایش را انجام داد. اما ولتمتر باید موازی به مدار بسته شود.

پیچ درپوش: هر خانه دارای یک پیچ درپوش از جنس کائوچو یا پلاستیک است که از نفوذ گرد و خاک و مواد دیگر به داخل باتری و نیز از ریختن آب اسید به خارج جلوگیری می‌کند.

روی هر یک از پیچ‌ها سوراخ کوچکی وجود دارد که به گازهای تولید شده اجازه‌ی خروج می‌دهد و تغییرات حجمی مایع باتری در اثر گرمای سرما خشی و از ایجاد فشار یا خالا در باتری جلوگیری می‌نماید. لذا باید دقت نمود که این سوراخ‌ها مسدود نگرددند.

الکتروولیت باتری: مایع باتری‌های سربی محلول اسید سولفوریک است که به نسبت حجمی حدود ۷۳٪ آب مقطر و ۲۷٪ اسید و به نسبت وزنی حدود ۶۲٪ آب مقطر و ۳۷٪ اسید ساخته می‌شود. بدین ترتیب چگالی الکتروولیت در درجه حرارت 25°C حدود 1.285 خواهد بود.

غلظت مایع باتری نسبت به تغییر درجه حرارت هوا و نیز نسبت به میزان شارژ و دشارژ بودن تغییر می‌کند معمولاً به ازای تغییر هر 1°C سانتی‌گراد حدود $6\text{--}7\%$ درجه‌ی غلظت آن تغییر می‌کند.

کاربرد باتری‌ها در معادن

شود و در صورت لزوم به آن آب مقطر اضافه شود. مسلم است در هوایی که درجه حرارت آن بالاتر است، باید زودتر آب مقطر به باتری اضافه کنیم. اگر روی باتری کثیف باشد آن را با محلول آمونیاک یا جوش شیرین کاملاً پاک و تمیز کرده، سپس با آب شست و شو می‌کنیم. قسمت‌های خورده یا شکسته شده را باید با رنگ‌های ضد اسید، رنگ کنیم. سر سیم‌ها را باید باز کرده، پس از تمیز کردن مجدداً محکم بیندیم اگر کابل‌ها معیوب بودند، آن‌ها را تعویض کنیم.

سطح سر سیم‌های متصل به باتری را با قشر نازکی از گریس پوشانیم. بسته‌های نگهدارنده باتری باید باز دید شوند تا مطمئن شویم که باتری را محکم در جای خود نگه داشته‌اند و بدون این که فشار زیادی به باتری وارد کرده باشیم، حالت شارژ باتری را کنترل می‌کنیم.

اگر آزمایش نشان داد که شارژ باتری در حالت مطلوب است، مقداری آب مقطر به آن اضافه می‌کنیم تا سطح الکتروولیت به اندازه‌ی استاندارد برسد. معمولاً در هوای سرد و یخ‌بندان، آب باید قبل از استفاده از خودرو و لوکوموتیو به باتری اضافه می‌کنیم، تلف شدن بیش از اندازه‌ی آب نشانه‌ی زیاد شارژ شدن باتری است.

نگهداری:

۱- باتری‌هایی را که در کارخانه‌ها به صورت آماده و حاضر به کار تحویل می‌دهند، باید در محل‌های مخصوصی نگهداری نمود که اولاً خشک بوده، ثانیاً هوا جریان داشته باشد و حرارت آن مکان بین ۱۵ الی ۳۵ درجه‌ی سانتی‌گراد باشد.

۲- نگهداری باتری‌های قلیایی و باتری‌های اسیدی در یک انبار من نوع است.

۳- باتری‌هایی که به منظور بهره‌برداری، برای مدت بیش از یک سال در انبار نگهداری می‌شوند، باید حدود یک ولت شارژ داشته باشند و آن گاه الکتروولیت آنان را تخلیه کنیم و سپس دریچه‌های آن‌ها محکم بسته شوند و گرد و خاک و شورهای سر آن را با پارچه‌ی خشکی تمیز و پاکیزه کنیم.

۴- هنگام انبار کردن باتری‌ها از شست و شوی آن‌ها خودداری

در معادن علاوه بر کاربرد باتری در خودروها و ماشین‌آلات برای انجام بعضی از کارها از جمله روشنایی انفرادی یا حمل زغال به بیرون از تونل و غیره، به تجهیزات خاصی نیاز است که این تجهیزات به نوبه‌ی خود منبع جدید انرژی لازم دارند. علاوه بر نیروی برق شبکه که با تغییراتی در قسمت‌های مختلف معدن، انرژی مورد نیاز را تأمین می‌کند، بخشی از انرژی نیز از باتری‌ها به دست می‌آید. در معادن از دو نوع باتری استفاده می‌شود (الف)

باتری اسیدی (سری) ب) باتری قلیایی (خشک)

الف) باتری‌های اسیدی: معمولاً در لکوموتیوهای معدنی استفاده می‌شوند. در معادن برای شارژ باتری‌های مورد استفاده در لکوموتیوها از یک سوکنده‌ها استفاده می‌شود.

ب) باتری‌های قلیایی: برای تأمین روشنایی بخشی از معدن این باتری مورد استفاده قرار می‌گیرد. چراغ‌های معدنی معمولاً به باتری قلیایی مجهزند. زیرا این نوع باتری‌ها از نظر مکانیکی مقاوم هستند و به آسانی سولفاته نمی‌شوند و کار با آن‌ها ساده می‌باشد. جنس صفحات کاتد به ترتیب آهن خالص و کادمیوم مخلوط با کمی آهن است و صفحات آند از هیدرات‌نیکل تشکیل شده‌اند. محلول الکتروولیت این باتری‌ها هیدرات‌پتاسیم است. از نکات قابل توجه در باتری‌های قلیایی این است که غلظت محلول الکتروولیت در حین عملیات شارژ و دشارژ همواره ثابت باقی می‌ماند و همین امر سبب کاهش حجم الکتروولیت لازم و در نتیجه، کاهش حجم باتری می‌شود. این باتری‌ها معمولاً طوری ساخته می‌شوند که محلول الکتروولیت از آن‌ها به بیرون نشست نمی‌کند و باعث سوختگی شخص معدن‌چی نمی‌شود.

سرویس و نگهداری باتری^۱

اگر باتری به طور صحیح روی وسیله‌ی نقلیه (اعم از لوکوموتیو، کامیون، و سایر خودروهای معدنی نظری لودر، بولدوزر و غیره) نصب گردد و از آن به طور کامل مراقبت شود، به خوبی کار کرده، عمر آن طولانی تر می‌شود.


معمول‌اً هر ۱۵۰ کیلومتر باید سطح الکتروولیت باتری باز دید

۱- در کتاب تکنولوژی و کارگاه اتو مکانیک معدن نیز مختصرًا به این موضوع اشاره شده است.

کنیم.

حباب تولید شود و الکترولیت بیرون بریزد.
همه ای انواع دستگاههای شارژ باتری پیش از اتصال به باتری باید خاموش باشند. اگر گازهای تولید شده به وسیله‌ی یک جرقه یا شعله‌ای که به آن تردیک شود شعله ور گردند با نیروی زیادی منفجر شده، باعث پاشیده شدن اسید باتری می‌گردند.

دستگاه شارژ باتری با یک سوکنده‌ی لامپی دارای ترانسفورماتوری است که ولتاژ زیاد جریان متناوب را تا آن جا که برای شارژ باتری مفید باشد تقلیل داده، به جریان مستقیم تبدیل می‌کند. مقدار شارژ به وسیله‌ی آمپر متری که روی دستگاه نصب شده است، کنترل می‌شود. حداکثر میزان شارژ در دستگاههای کوچک ۶ آمپر و برای دستگاههای بزرگ ۲ آمپر است. معمولاً برای شارژ بیش از یک باتری آن‌ها را به صورت سری می‌بندند.




شکل ۷-۵- شارژ باتری‌ها به صورت سری

هم زمان باتری‌های بزرگ شارژ نمود، باید آن‌ها را نسبت به باتری‌های بزرگ به‌طور موازی متصل کرد.

۵- اگر پوشش عایق باتری‌ها خراش پیدا کرد، قسمت آسیب‌دیده را با قیر طبیعی یا عایق دیگری ترمیم می‌کنیم و قسمت‌های فلزی بدنی باتری را واژلین می‌مالیم. مدت زمان نگهداری باتری در انبار ۳/۵ سال است.

شارژ کردن باتری‌ها؛ که ترتیب قبل از این که باتری را به دستگاه شارژ وصل کنیم، کاملاً باید تمیز شود. این کار با کمک مقداری آمونیاک یا جوش شیرین انجام می‌شود و سپس باتری توسط آب شسته می‌شود. پس از باز کردن پیچ‌های در باتری، مقداری الکترولیت، در هر یک از واحدهای باتری می‌ریزیم تا به سطح تعیین شده برسد. باید توجه شود که باتری هیچ وقت خیلی بی‌نشود چون ممکن است در حین شارژ در سطح الکترولیت

سپس پیچ تنظیم جریان را می‌چرخانند تا مقدار شارژ به میزان صحیح برسد. برای آن که بتوان باتری‌های کوچک و سولفاته را



شکل ۷-۸- شارژ به صورت سری و موازی

در حال کشیدن سیگار، تزدیک باتری یا در اتاق شارژ باتری‌ها نایستید زیرا باعث ایجاد خطر و حتی انفجار می‌شود.

● مواطن باشید که الکتروولیت باتری به بدن شما تماس پیدا نکند. هنگام کار سعی کنید از عینک ایمنی استفاده نموده، از همه مقررات حفاظتی پیروی نمایید.

● اگر الکتروولیت بر بدن یا لباس شما ریخت، بلاfacله با آب فراوان آن را بشویید.

● اجازه ندهید اسید روی پوست بدن شما به خصوص قسمتی از بدنتان که زخم هم باشد بریزد و سعی کنید بعد از اتمام کار با باتری‌ها حتی دست‌های خود را بشویید.

● هیچ‌گونه قطعه یا ابزاری را روی باتری نگذارید که در این صورت احتمال دارد اتصال کوتاه بین دو قطب باتری پیش آمده، باعث جرقه‌ی شدید شود (شکل ۹-۵).


در طول چند ساعت اولیه‌ی شارژ، باتری‌ها را باید چندین مرتبه مورد بازدید قرار داد تا مطمئن شویم که گرما یا گاز بیش از اندازه تولید نمی‌شود و در نتیجه الکتروولیت سرریز نمی‌گردد. در این هنگام اگر باتری حباب زیادی تولید کند، باید فوراً مقدار شارژ را کم کرد و یا جریان را به طور موقت قطع نمود تا این که باتری خنک شود.

نکات مهم در نگهداری باتری‌ها

نگهداری صحیح و سرویس به موقع هر وسیله، باعث افزایش عمر مفید آن وسیله می‌شود. لذا دانستن چند نکته‌ی مهم در زمینه‌ی نگهداری باتری‌ها کاملاً ضروری است.

۱- نکات عمومی

● تحت هیچ شرایطی با وسیله‌ای که جرقه تولید می‌کند یا



شکل ۹-۵- هیچ شیئی نباید روی باتری قرار گیرد چون احتمال دارد اتصال کوتاه بیش آید

۲- تنظیم وزن مخصوص (غلظت) الکتروولیت: اگر

قبل‌الکتروولیت باتری را به صورت مخلوط دریافت نکرده‌اید و تصمیم به مخلوط کردن اسید سولفوریک تغییظ شده (کنسانتره) ۹۶٪ با آب مقتدر دارید، به نکات زیر توجه نمایید.

الف - اسید سولفوریک رقیق را در بطری‌های شیشه‌ای یا ظروف سفالی و یا پلاستیکی قرار می‌دهند (اسید فقط باید در این نوع ظروف ذخیره گردد).

ب - اسید سولفوریک نباید دارای ناخالصی آهن یا کلرین

● معمولاً فقط اسیدی را که برای باتری ساخته می‌شود به کار ببرید. وزن مخصوص الکتروولیت باید « $1/28 \text{ kg/lit}$ » (۱/۲۸ کیلوگرم بر لیتر) باشد و یا « $1/22 \text{ kg/lit}$ » (۱/۲۲ کیلوگرم بر لیتر) برای باتری‌هایی که در لحظه‌ی راه اندازی ماشین جریان زیادی نمی‌دهند (یا لازم نیست بدhenد).

● برای رقیق کردن اسید سولفوریک از آب مقتدر یا آبی که دارای هیچ‌گونه املاحی نباشد، استفاده نمایید.

● هیچ‌گونه ماده‌ای را به الکتروولیت اضافه نکنید.

اسید سولفوریک را توسط یک لوله‌ی باریک شیشه‌ای به آن اضافه می‌نماییم. اضافه نمودن باید بسیار آهسته صورت گیرد و در این حال باید با یک میله‌ی شیشه‌ای اسید را به هم زد. (عمل هم زدن را هرگز نباید با میله‌ی آهنی انجام داد). حال باید درجه‌ی حرارت مخلوط را اندازه‌گرفت. درجه حرارت نباید بیش از 8°C باشد اگر درجه حرارت به این سطح برسد قبل از اضافه نمودن اسید، باید صبر نمود تا درجه حرارت کمی پایین بیاید. حال باید غلظت محلول سرد شده را اندازه‌گیری نماییم وقتی غلظت آن به $1/28\text{ kg/lit}$ رسید، این محلول می‌تواند داخل باتری ریخته شود.

در جدول زیر نسبت مخلوط آب و اسید برای تهیه‌ی دو نوع الکترولیت پر مصرف داده شده است :

وزن مخصوص kg/lit	آب مقطر cm^3	اسید سولفوریک (کنسانتره) cm^3
$1/23$	۷۹۰	۲۱۰
$2/28$	۷۴۵	۲۵۵

مدت لااقل ۴ هفته زیر شارژ نبوده و دشارژ شده است و در این حالت باید دوباره شارژ گردد.

۲- حالت شارژ باتری را توسط هیدرومتر آزمایش کنید، اگر وزن مخصوص آن در 20° درجه‌ی سانتی‌گراد کمتر از $1/21\text{ kg/lit}$ بود باتری باید دشارژ بشود و باید دوباره شارژ گردد. شکل ۵- چگونگی اندازه‌گیری وزن مخصوص محلول را نشان می‌دهد.

۳- اگر یک باتری بخ‌زده شده، اجازه بدهید که (الکترولیت آن) ابتدا بخ آب شود و سپس آن را شارژ کنید.

۴- قبل از شارژ کردن تمام پیچ‌های سر باتری را باز کنید.

۵- باتری فقط با جریان مستقیم می‌تواند شارژ شود (DC) برای شارژ کردن باتری ابتدا آن را از سیستم الکتریکی جدا نموده، سپس آن را به یک باتری شارژ وصل می‌نماییم. هنگام وصل مطمئن باشید که قطب مثبت باتری (+) به قطب مثبت باتری شارژ

باشد زیرا به صفحات آن آسیب می‌رساند.

بسیار مهم:

همیشه اسید سولفوریک را داخل آب بریزید نه بر عکس و اسید را طوری بریزید که به بیرون از ظرف نریزد. دلیل این که باید اسید را داخل آب ریخت، این است که وقتی اسید را داخل آب می‌ریزیم، اسید به سرعت در آب غوطه‌ور شده و با آب مخلوط می‌شود و بر عکس اگر آب را داخل اسید بریزیم اسید شدیداً به بالا می‌پرد و سبب گسترش ناگهانی گرما می‌شود.

در هر حال باید اسید سولفوریک به صورت زیر با وزن مخصوص « $1/28\text{ kg/lit}$ » تنظیم شود :


ابتدا آب مقطر را داخل ظرف ریخته، سپس

چگونگی راه اندازی باتری نو

ابتدا پیچ‌های آن را باز نموده، محلول الکترولیت آماده شده را در آن می‌ریزند. وقتی باتری پر شد، درجه حرارت باتری باید حداقل 10°C باشد و محلول باید تا علامت (Upper) پر شود. وقتی باتری پر شد، هیچ فلزی را داخل باتری (در محلول آن) فرو نبرید. سپس باتری را به مدت ۱۵ دقیقه بگذارید بماند بعد از آن اگر لازم شد محلول الکترولیت را اضافه کنید. حال پیچ‌های باتری را بسته، باتری آماده‌ی بستن روی وسیله‌ی نقلیه است (یا می‌تواند به دستگاه شارژ بسته شود).

دستورالعمل‌های نگهداری باتری

۱- علت این که باتری ظرفیت آمپر - ساعت اسمی را ندارد و یا قدرت راه‌اندازی ماشین را ندارد، می‌تواند از پایین بودن درجه حرارت و در نتیجه ذخیره‌ی ناصحیح باشد و یا این که به



شکل ۵-۱

- ۱۱- بعد از این که ترمینال‌های باتری بسته شدند، محل ترمینال‌ها را با گریس، گریس کاری کنید. (گریس باید از نوعی باشد که در مقابل اسید مقاومت نماید).
- ۱۲- باتری را مرتبًا تمیز و خشک کنید.
- ۱۳- سطح الکترولیت را هر چهار هفته یک بار کنترل کنید اگر لازم بود آب مقطر را به آن اضافه نمایید.

و قطب منفی باتری به قطب منفی (-) باتری شارژ وصل شده باشد.

۶- جریان شارژ باید $\frac{1}{10}$ ظرفیت آمپر ساعت باتری باشد

به عنوان مثال یک باتری ۴۴Ah به جریان شارژ ۴/۴A نیاز دارد.

۷- به هنگام شارژ نباید درجه حرارت الکترولیت از 55°C تجاوز کند اگر درجه حرارت از این مقدار تجاوز کند عملیات شارژ باید متوقف شود و یا این که جریان شارژ کم شود تا درجه حرارت از مقدار 55°C دوباره پایین تر باید.

۸- مسئله‌ی شارژ را دنبال کنید که پس از دو ساعت ولتاژ باتری از حد مجاز تجاوز نکند.

۹- بعد از این که باتری شارژ شد، سطح الکترولیت را کنترل کنید اگر لازم بود آب مقطر را به الکترولیت اضافه نمایید. طریقه‌ی اضافه نمودن در شکل (۱۱-۵) نشان داده شده است.

۱۰- باتری را محکم نصب نمایید و اتصالات آن را درست به سیستم الکتریکی وصل نمایید.

نگهداری باتری



شکل ۱۲-۵-۱۲- ترمینال باتری را با جوش شیرین تمیز کنید - سپس کمی گریس به آن بمالید.

شکل ۱۱-۵- با هیدرومتر می‌توان شارژ بودن باتری را آزمایش نمود. هرگاه باتری شارژ باشد آب اسید آن غلظت بیشتری را نشان می‌دهد.



عیب‌یابی

نیز عیب‌هایی را که مرتبًاً اتفاق می‌افتد و
چگونگی اتفاق افتادن و چگونگی رفع آن‌ها را نشان می‌دهد.


عیب‌ها در مخزن باتری معمولاً خود را در هنگام استارت

عیب‌ها	دليل	رفع عیب
۱- سطح الکتروولیت مرتبًاً کاهش پیدا می‌کند. ۲- الکتروولیت بیرون می‌ریزد.	شارژ بیش از اندازه، تبخیر (به خصوص در تابستان)	آب مقطر به باتری شارژ شده اضافه نماید
۳- وزن مخصوص الکتروولیت خیلی پایین است. ۴- غلظت الکتروولیت خیلی بالاست.	۱- ولتاژ شارژ خیلی بالاست. ۲- دستگاه شارژ کننده خوب عمل نمی‌کند. ۳- اتصال کوتاه در سیستم الکتریکی ۴- الکتروولیت را دوباره غلیظ کنید.	۱- ولتاژ تنظیم کننده‌ی (رگولاتور) را ازمایش کرده، آنرا دوباره تنظیم نماید. ۲- اضافه‌ی الکتروولیت را با هیدرومتر خالی نماید. ۳- باتری را شارژ کنید. ۴- دستگاه شارژ کننده را آزمایش کنید.
قدرت دهنده باتری کم است و ولتاژ دوسران سریع افت می‌کند.	۱- باتری دشارژ شده است. ۲- ولتاژ شارژ کم است. ۳- اتصالات ترمیナル‌ها اکسیده شده است.	اسید بیش از اندازه اضافه شده است. باتری را دوباره شارژ کنید. رگولاتور ولتاژ را تنظیم و یا تعویض نماید.
ظرفیت آمپر ساعت باتری برای یک بار مشخص کم است.	۱- اتصالات ترمیナル‌ها را تمیز نموده، آن‌ها را گریس کاری نمایید و به خصوص در قسمت زیرین با گریس ضد اسید. ۲- باتری بزرگ‌تر را به جای این باتری به کار ببرید. ۳- امکان نصب یک ژنراتور بزرگ‌تر نیز می‌رود. ۴- با این نمونه مسائل بهتر است با اهل فن مشورت شود.	BATRİ RİTARDASYONU İZLEMEK
احتمالاً باتری سولفاته شده است.	بایش از اندازه دشارژ می‌شود و احتمالاً وجود ناخالصی در الکتروولیت می‌باشد.	بایش از این را عوض کنید.
بایش از این را عوض کنید.	بایش از این را عوض کنید.	بایش از این را عوض کنید.
سطح الکتروولیت پایین‌تر از لبه‌ی صفحات است.	آب مقطر را تا علامت «Upper» به باتری اضافه نماید.	آب مقطر به باتری اضافه نماید.

۱- جدول جنبه کاربردی ندارد و حفظ کردن آن الزامی نیست.

یک باتری با ظرفیت آمپر – ساعت بزرگتر جایگزین نمایید.	باتری خیلی سخت دشارژ شده است.	عمر سرویس باتری بسیار کوتاه است.
باتری را برداشته و در جای بهتر نصب نمایید.	باتری خیلی داغ می‌کند.	
باتری را بهوسیله‌ی جریان ضعیف شارژ کنید به طوری که پوشش اکسیدی به آهستگی برداشته شود. اگر قدرت تحولی همچنان کم باشد بعد از تکرار شارژ و دشارژ باتری باید تعویض گردد.	لرزش‌ها بیش از اندازه می‌باشد. امکان دارد باتری سولفاته باشد.	
باتری را عوض نمایید.	الکتروولیت باتری آلوده است.	
توان ژنراتور و رگولاتور ولتاژ را با هم افزایش دهید (در صورت لزوم عوض کنید). مطمئن باشید اتصالات کابل‌ها درست است.	عیب در قسمت ولتاژ ژنراتور یا ولتاژ رگولاتور یا اتصالات کابل‌ها می‌باشد.	باتری همیشه شارژ نارسا دارد.
اتصال کمری بست‌ها را محکم و یا عوض نمایید.	اتصالات کمری بست‌ها شل است.	
یک باتری بزرگ‌تر را به جای این باتری به کار ببرید. یک ژنراتور بزرگ‌تر را اگر لازم بود به کار ببرید در این گونه مسائل بهتر است با اهل فن مشورت شود.	اتصالات زیادی به باتری وصل شده است.	
رگولاتور ولتاژ را عوض کنید، یا آن را تنظیم کنید. ژنراتور را آزمایش کنید.	عیب در رگولاتور ولتاژ است و احتمال دارد از ژنراتور باشد.	دانماً بیش از اندازه شارژ می‌شود.
کابل باتری را درست بیندید، رگولاتور ولتاژ را تعویض نمایید.	کابل باتری اشتباه وصل شده است (با قطب‌های نادرست)	کنتاک‌های کلید رگولاتور ولتاژ می‌سوزد و شدیداً جرقه می‌زنند.
کابل باتری را با قطب‌های درست بیندید و دیود یکسوکننده را تعویض نمایید.	کابل باتری اشتباه وصل شده است (با قطب‌های نادرست)	دیود یک سوکننده در آلترناتور می‌سوزد.

لایهای برای جلوگیری از حرکات صفحات باتری در خانه‌ی مربوط به خود به کار می‌رود. برای بیرون آوردن یک واحد، از داخل خانه‌ی باتری، ابتدا لازم است که : کانکتور^۱ یا کانکتورهای آن خانه‌ی باتری بزیده شود. اگر کانکتور یکپارچه باشد، باید آن را از محل بین دو خانه‌ی باتری با تیغه‌ی اره بُزید.



شکل ۱۳-۵- طریقه‌ی بزیدن کانکتور باتری با اره

تعمیر در باتری‌ها^۱
برای تعمیر باتری‌ها همیشه باید به ترتیب چهار عمل زیر اقدام شود.

۱- باز کردن، ۲- باز دید، ۳- تعمیر، ۴- تکمیل و سرهم کردن
قبل از باز کردن باتری برای تعمیر، جای ترمینال‌های مثبت و منفی باتری را نسبت به جعبه‌ی باتری در نظر بگیرید، همچنین وزن مخصوص الکتروولیت باتری را نیز یادداشت کنید.
اگر بخواهید هر سه خانه‌ی باتری را خالی کنید، مثلاً بخواهید جلد باتری را تعویض کنید، ماده‌ی آب‌بندی شده‌ی درپوش‌های باتری را با یک کاردک گرم ببرید. تمام واحدها را (با وارد کردن نیروی یکسان به آن‌ها) با هم بیرون بکشید. اگر همراه واحدها لایی وجود داشته باشد، آن‌ها را دور نیندازید. این

۱- معمولاً این کار امروزه کم‌تر صورت می‌گیرد.

خودآزمایی

- ۱- اگر روی باتری کشیف باشد چگونه باید آن را تمیز کرد؟
- ۲- نگهداری باتری در انبار تحت چه شرایطی ممکن است؟
- ۳- دستگاه شارژ باتری چگونه عمل می‌کند؟
- ۴- چرا باید در طول چند ساعت اولیه‌ی شارژ، باتری‌ها را چند مرتبه بازدید کرد؟
- ۵- وزن مخصوص و مشخصه‌ی آبی که برای رقیق کردن اسید سولفوریک به کار می‌رود را بیان کنید.
- ۶- در جریان شارژ باتری چه نکاتی باید در نظر گرفته شود؟
- ۷- به چه دلیل سطح الکتروولیت مرتبًا کاهش می‌یابد و یا از باتری بیرون می‌ریزد؟
- ۸- هرگاه غلظت الکتروولیت خیلی بالا باشد، علت چیست و چه باید کرد؟
- ۹- هرگاه اتصالات ترمینال‌ها اکسیده شده باشد، چه کاری باید انجام داد؟
- ۱۰- برای تعمیر باتری‌ها چه اقداماتی باید انجام شود؟

فصل ششم

سیستم‌های هیدرولیک



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- هیدرولیک و مزايا و معایب سیستم‌های هیدرولیکی را بیان کند.
- ۲- نکات مهم درباره‌ی روغن‌های هیدرولیک را شرح دهد.
- ۳- اجزاء مختلف سیستم‌های هیدرولیکی را بیان کند.
- ۴- شیرهای هیدرولیکی را تشریح کند.
- ۵- مدارهای هیدرولیکی و علائم قراردادی مربوط به آن‌ها را بخواند.
- ۶- طرز نگه‌داری از سیستم‌های هیدرولیک (شامل تعویض روغن و تمیز کردن آن) را شرح دهد.
- ۷- چگونگی یافتن عیب در سیستم‌های هیدرولیک را توضیح دهد.
- ۸- اشکالات سیستم‌های هیدرولیک را توضیح دهد.

سیستم های هیدرولیک


۶- راندمان بالا و اقتصادی بودن سیستم های هیدرولیکی.

البته سیستم های هیدرولیکی دارای معایبی نیز هستند از جمله این که احتیاج به لوله، شیلنگ و بست های قوی دارد زیرا فشار روغن داخل آن ها زیاد است و این موضوع بازدید و سرویس های خاصی را ایجاد می کند.

عیب دیگر سیستم های هیدرولیکی این است که وجود گرد و غبار و کثافات، زنگ زدگی، حرارت زیاد و به کار بردن روغن های نامرغوب، باعث کاهش شدید کارایی و یا از کار افتادن این سیستم ها می شود.

جک های هیدرولیکی و ترمز های اتوموبیل از جمله سیستم های هیدرولیکی هستند که با آن ها آشنایی دارید و ملاحظه می کنید که مزایای سیستم چگونه باعث سهولت کار می شوند.

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A}$$



شکل ۱-۶- سیستم هیدرولیکی ترمز اتوموبیل

ضمناً کثافات و ذرات ریزی که در اثر سایش از قطعات جدا می شوند را جمع آوری کند و انتقال دهد.

غلظت روغن هیدرولیک باید آنقدر باشد که به راحتی در مدار حرکت نماید ولی چنان رقیق نباشد که از بین قطعات نشت کند، بلکه در بین قطعات متحرك لایه روغنی تشکیل دهد و حالت آب بندی ایجاد نماید. روغن هیدرولیک همچنین باید حرارت

آشنایی

هیدرولیک بحثی است که درباره ی چگونگی استفاده از انرژی نهفته در مایعات تحت فشار برای انتقال نیرو، صحبت می کند. بسیاری از تجهیزات صنعتی و معدنی دارای سیستم های هیدرولیکی و اجزای مختلف آن هستند لذا آشنایی با آن ها کاملاً ضروری به نظر می رسد. با توجه به مزایای خاصی که در سیستم های هیدرولیکی وجود دارد، دامنه کاربرد آن ها نیز هر روز وسیع تر می شود. مهم ترین این مزایا عبارت اند از :

- ۱- طراحی ساده ای سیستم های هیدرولیکی ؛
- ۲- انعطاف پذیری بیش از حد به خاطر وجود ارتباط روغن به وسیله های شیلنگ ؛
- ۳- امکان تمام اتوماتیک نمودن سیستم ؛
- ۴- سادگی کنترل سرعت و نیرو ؛
- ۵- کنترل قدرت های زیاد با نیروی کم ؛

در استفاده از سیستم های هیدرولیکی به دو عامل روغن هیدرولیک (با خواص مشخص) و وسایل و تجهیزاتی نیاز است تا مایع هیدرولیک در جهت موردنظر به کار بrede شود. از روغن هیدرولیک انتظار می رود توانایی انتقال حرکت و نیرو را با کارایی بالا داشته باشد و قطعات داخلی سیستم را برای جلوگیری از فرسایش و زنگ زدگی آن ها روغن کاری کند

اجزای مختلف سیستم‌های هیدرولیک

هر سیستم هیدرولیکی برای انجام عمل مورد نظر، حفاظت سیستم و کنترل کار آن به وسایل و تجهیزاتی احتیاج دارد که به طور کلی عبارت اند از: مخزن روغن، لوله‌های حامل جریان روغن، منبع نیرو (پمپ)، موتورهای هیدرولیکی و شیرهای هیدرولیکی، که در اینجا به شرح آن‌ها می‌پردازیم:

مخزن روغن هیدرولیک: در هر سیستم هیدرولیک لازم است مخزنی جهت نگهداری روغن هیدرولیک وجود داشته باشد که عمل نگهداری تمام روغن سیستم، دفع گرمای حاصل از موتور و پمپ در حالت عادی و جداسازی هوا و مواد خارجی از روغن را انجام دهد. بعضی از مخازن هیدرولیک، دارای سوپاپ‌هایی هستند که می‌توانند هوا را با فشاری بیشتر از حد معمول در مخزن نگهداری کنند. وجود این فشار بر سطح روغن، باعث کمک به کار سیستم و جلوگیری از ایجاد خلاً در آن می‌شود.

لوله‌های حامل جریان روغن: لوله‌ها وسیله‌ای هستند برای رسیدن روغن به قسمت‌های مختلف سیستم. این لوله‌ها باید قادر به تحمل فشار، حرارت و لرزش سیستم باشند و از نظر اندازه، بتوانند جریان روغن پمپ را بدون ایجاد اصطکاک زیاد هدایت کنند. لوله‌های هیدرولیک باید در حد امکان کوتاه و دارای کم ترین پیچ و خم باشند. لوله‌های هیدرولیک ممکن است به صورت کanal، شیلنگ یا لوله‌های فلزی باشند در موقع تعییه‌ی لوله‌های هیدرولیک باید دقت شود که از لوله‌های گالوانیزه (به علت پوسته پوشته شدن) استفاده نشود، همچنین هنگام نصب داخل آن‌ها کاملاً تمیز باشد. استفاده از بسته‌های کافی برای جلوگیری از لغزیدن و در رفتن لوله‌ها و اتصالی‌های محکم با آببندی مناسب، ضروری است. ضمناً باید دقت شود که شیلنگ‌ها در موقع نصب پیچیدگی نداشته باشند و طول آن‌ها مناسب انتخاب شده باشد.

منابع نیرو (پمپ‌ها): پمپ‌های هیدرولیکی وسایلی هستند که برای تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی هیدرولیکی از آن‌ها استفاده می‌شود. پمپ‌ها از معمولی ترین منابع نیرو برای انتقال حرکت و نیرو هستند و انواع مختلفی دارند که از میان آن‌ها در اینجا به پمپ‌های پیستونی، پمپ‌های دنده‌ای خارجی (چرخ‌دنده‌ای) پمپ‌های دنده‌ای داخلی، پمپ‌های پره‌ای و پمپ‌های گریز از

قطعاتی را که با آن در تماس هستند، به وسایل خنک‌کننده‌ی سیستم، مثل رادیاتور روغن انتقال دهد.

جرم مخصوص روغن‌های هیدرولیک حدود ۹۰° تا ۸۵° گرم بر سانتی‌متر مکعب است.

نکات مهم درباره روغن‌های هیدرولیک

غلظت روغن‌های هیدرولیک باید به قدری زیاد باشد که در بالاترین درجه‌ی حرارت سیستم، کار خود را به خوبی انجام دهد و از بین قطعات و کاسه نمدها به بیرون نشود. غلظت بیش از حد روغن هیدرولیک باعث جریان سخت روغن و پایین آمدن کارایی و نقص در روغن کاری و در نتیجه افزایش درجه‌ی فرسایش قطعات می‌گردد. رقیق بودن روغن هیدرولیک نیز باعث می‌شود که روغن نتواند عمل روان‌کنندگی را انجام دهد و در نتیجه بین قطعات متحرک فرسایش ایجاد می‌شود و قطعات خراب خواهند شد. اگر در حین کار سیستمی، حرارت زیاد ایجاد نماید، باید از روغن‌های با شاخص غلظت بالا استفاده کرد.

برای موارد خاصی که قطعات در معرض زنگ‌زدگی قرار دارند و احتمال می‌رود که بر اثر زنگ‌زدگی قطعات متحرک، اصطکاک زیاد شود و خوردگی قطعات، لقی بین آن‌ها یا گریپاژ کردن آن‌ها روی دهد، مواد شیمیابی به خصوصی (که قابل حل در روغن هستند) را به آن‌ها اضافه می‌کنند. ضمناً برای حفاظت قطعات در برابر فرسایش، مواد ضد فرسایش (که معمولاً از ترکیبات روی یا فسفر هستند) به روغن اضافه می‌شود. این مواد در حین کار از روغن جدا شده، به سطوح می‌چسبند و از فرسایش آن‌ها جلوگیری می‌کنند.

از آن‌جایی که مخلوط شدن هوا با روغن هیدرولیک ایجاد کف می‌کند و این حالت در اثر پمپاژ دائمی روغن، لرزش سیستم، تلاطم روغن در مخزن و پایین بودن سطح روغن به وجود می‌آید، لذا استفاده از روغن‌هایی که دارای مواد افزودنی ضد کف هستند توصیه می‌شود.


از خواص مهم دیگری که روغن هیدرولیک باید داشته باشد، عدم تراکم در اثر نیروهای وارد، بالا بودن درجه‌ی تبخیر و پایین بودن درجه‌ی سیلان و با دوام بودن آن است.

شرایط به کار ادامه دهد، همچنین دارای عمر طولانی هستند و حداقل خرایی را دارند. برای تولید فشار بالا و دبی جریان بالا از این پمپ‌ها استفاده می‌شود.


مرکز اشاره می‌شود.

پمپ‌های پیستونی: در این پمپ‌ها حرکت رفت و برگشت پیستون باعث مکش روغن از لوله‌ی ورودی و پمپ آن به داخل لوله‌ی فشار می‌شود. این نوع پمپ‌ها می‌توانند در سخت‌ترین

خروج روغن



شکل ۲-۶- پمپ پیستونی




شکل ۳-۶- پمپ دنده‌ای خارجی

پمپ‌های دنده‌ای خارجی: این پمپ‌ها دارای ساختمان سیار ساده‌ای هستند. یک پمپ دنده‌ای خارجی یک جهته از دو چرخ دنده‌ی خارجی درگیر که داخل پوسته‌ای قرار دارند، تشکیل می‌شود. موتور محرک، یکی از چرخ دنده‌ها را به حرکت درآورده، چرخ دنده‌ی دیگر نیز به حرکت درمی‌آید. در موقع گردش چرخ دنده‌ها در سمت مکش، روغن در فاصله‌ی بین دندنه‌ها گرفته، در سمت دیگر با سمت فشار به علت داخل شدن دندنه‌ها در یک دیگر روغن بین آن‌ها تخلیه می‌شود و از طریق مجرای فشار به سیستم هدایت می‌شود.

اگر در این پمپ‌ها از چرخ دنده‌ی مارپیچ استفاده شود، فشار بیشتری ایجاد کرده، پمپ‌ها با نرمی و لرزش کمتری کار می‌کنند. حداکثر فشاری که از این پمپ‌ها می‌توان دریافت کرد «۲۰۰» بار است کارایی این پمپ‌ها به درجه‌ی آب بندی بین قطعات داخلی پمپ وابسته است.

بازگشت روغن و جدا شدن قسمت مکش از قسمت فشار، قطعه‌ای هلالی شکل در حد فاصله‌ی دو چرخ دنده قرار گرفته است.

پمپ‌های دنده‌ای داخلی: در این قبیل پمپ‌ها یک چرخ دنده‌ی داخلی با یک چرخ دنده‌ی خارجی درگیر است. این دو چرخ دنده درون پوسته‌ای قرار گرفته‌اند. برای جلوگیری از



شکل ۴-۶- پمپ دنده‌ای داخلی

تیغه‌هایی که در داخل شکاف‌های روتور قرار دارند، در اثر نیروی گریز از مرکز در تماس دائمی با پوسته هستند. در طرفین نقطه‌ی تماس روتور با پوسته، مجاری ورود و خروج روغن قرار دارند. هر تیغه موقع رسیدن به نقطه‌ی تماس تقریباً به‌طور کامل درون شکاف مربوط به خود قرار دارد و با ادامه‌ی گردش، ضمن اضافه شدن به فاصله‌ی بین روتور و پوسته، تیغه نیز از شکاف خارج شده، تماس خود را با بدنه حفظ می‌کند. چون به فضای بین روتور و پوسته و تیغه‌ها افزوده می‌شود و به علت ارتباط بالوله‌ی ورودی روغن در این حالت، فضای مذکور پر از روغن می‌شود. این عمل تا رسیدن تیغه به نقطه‌ی مقابل به نقطه‌ی تماس (نیم دور گردش روتور) ادامه دارد و سپس تیغه، شروع به داخل شدن در شکاف خود می‌کند و این در حالتی است که ارتباط از قسمت ورود (محفظه‌ی مکش) قطع و با قسمت خروج، برقرار شده است. بنابراین ضمن کم شدن فضای یاد شده، روغن داخل آن متراکم شده، تحت فشار در لوله‌ی خروج جریان می‌یابد.

موتور محرک، یکی از چرخ دنده‌ها را به حرکت درآورده، دیگری را نیز می‌چرخاند به علت هم محور نبودن چرخ دنده‌ها، دنده‌ها در مقابل مجرای مکش یعنی ورودی روغن از داخل هم خارج شده، روغن بین آن را پر می‌کند، در ادامه‌ی چرخش در مجاور مجرای فشار، (خروجی روغن) دنده‌ها داخل یک دیگر شده، روغن بین آن‌ها تخلیه گردیده، در لوله‌های فشار جریان می‌یابد. اثر و بازده این پمپ‌ها شبیه پمپ‌های دنده‌ای خارجی است.

پمپ‌های پره‌ای: یکی از انواع پمپ‌های هیدرولیکی است که برای ایجاد فشار بالا – دبی زیاد و جریان مرتباً و یک نواخت روغن به کار می‌رود. عامل فرسایش اثر زیبادی بر کارایی آن ندارد زیرا پره‌های آن با خارج شدن بیشتر از شیارهای مربوط به خود فرسایش را جبران می‌کنند.

روتور با شکاف‌های شعاعی، داخل پوسته و خارج از محور نسبت به آن قرار دارد به‌طوری که در یک نقطه با هم مماس هستند. روتور همراه با محور، حرکت دورانی دارد.

به جای موتور هیدرولیکی استفاده کرد.

انواع موتورهای هیدرولیکی: موتورهای هیدرولیکی به طور کلی نظیر پمپ‌ها به اشکال دنده‌ای داخلی یا خارجی، پره‌ای، پیستونی دوار یا محوری ساخته می‌شوند اساس کار کلیه موتورهای هیدرولیکی بر نیروی رانش (که توسط روغن تحت فشار به عضو متحرک وارد می‌شود) قرار دارد.


انبارهای هیدرولیکی (آکومولاتورها): اینباره یا منبع فشار هیدرولیکی وسیله‌ای است برای ذخیره انرژی موجود در مدار هیدرولیک و آزاد ساختن آن در موقع لزوم. از اینبارهای هیدرولیکی در موارد زیر استفاده می‌شود:

۱- ذخیره روغن برای موقعي که مقدار زیادی روغن در زمان کوتاهی لازم باشد، به طوری که پمپ قادر به تأمین آن نباشد؛

۲- جبران روغن کسری حاصل از نشتی و ثابت نگه داشتن فشار سیستم؛


۳- ثابت نگه داشتن حجم روغن در گردش در سیستم‌های بسته؛

۴- جذب فشارهای ناگهانی و ضربات حاصل از آن‌ها. نقش اینبارهای هیدرولیک مشابه مخزن کمپرسورهای هوای فشرده است.




شکل ۵-۶- پمپ پره‌ای

پمپ‌های گریز از مرکز: این پمپ‌ها برای فشار معین طراحی می‌شوند و در ایجاد جریان ثابت و منظم روغن بسیار خوب عمل می‌کنند. از این پمپ‌ها بیشتر در مدار خنک‌کننده سیستم هیدرولیک استفاده می‌شود. در صورت وارد شدن فشار بیش از حد ظرفیت، پمپ بدون هیچ‌گونه ضایعه‌ای روغن را در داخل پره‌های خود به حرکت درمی‌آورد و پس از پایین آمدن فشار، مجدداً روغن به جریان خواهد افتاد. علاوه بر پمپ‌هایی که در اینجا تشریح شد، انواع پمپ‌های هیدرولیکی دیگری نظیر پمپ‌های پره‌ای با بالанс هیدرولیکی، پمپ‌های پیستونی شعاعی (دووار) و محوری نیز وجود دارد که برای اطلاع حاصل کردن از کار آن‌ها باید به کتب تخصصی مراجعه کنید.



شکل ۶-۶- پمپ گریز از مرکز




شکل ۷-۶- ساختمان یک انباره هیدرولیکی

موتورهای هیدرولیکی: موتورهای هیدرولیکی وسایلی هستند که برای تبدیل انرژی موجود در روغن تحت فشار به انرژی مکانیکی به کار می‌روند. موتورهای هیدرولیکی شباهت زیادی به پمپ‌های هیدرولیکی دارند. از اغلب پمپ‌های هیدرولیکی (با تعییرات اندکی که در آن‌ها داده می‌شود) می‌توان


شیرهای هیدرولیکی

حاصل کار پمپ‌های هیدرولیکی گرفتن روغن از مخزن و فرستادن آن همراه با فشار به خارج از پمپ جهت استفاده در مدار هیدرولیک است. استفاده از این روغن و انرژی نهفته‌ی در آن به وسایلی احتیاج دارد که آن را کنترل کرده، در نقاط لازم، مورد بھرده‌برداری قرار دهند. برای این منظور از شیرهای هیدرولیکی استفاده می‌شود. در واقع این شیرهای هیدرولیکی هستند که انجام اعمال پیچیده و متنوع و اغلب کنترل‌ها در سیستم‌های هیدرولیکی را می‌سازند. با به کار بردن شیرهای همانگی در باز و بسته شدن آن‌ها می‌توان مدارهای هیدرولیکی ماشین‌ها را طوری طراحی کرد که تمام برنامه‌ها به طور خودکار انجام شود. فرمان باز و بسته شدن و هر تغییر حالت دیگر در شیرهای هیدرولیکی، ممکن است به صورت دستی، الکتریکی، هیدرولیکی، پنوماتیکی یا مکانیکی انجام شود. شیرها یا سوپاپ‌های هیدرولیکی به سه دسته‌ی کنترل‌کننده‌ی مسیر روغن، حجم روغن و فشار روغن تقسیم می‌شوند. در اینجا به ذکر برخی از انواع شیرهای هیدرولیکی می‌پردازیم:

۱—شیرهای هیدرولیکی کنترل مسیر روغن: شیرهای کنترل مسیر، برای باز و بسته کردن یا تعویض مسیر جریان روغن به کار می‌روند. مهم‌ترین انواع این شیرها، یعنی شیرهای سماوری، فلکه‌ای گرد—فلکه‌ای کشویی—شیرهای یک طرفه و شیرهای



شکل ۹-۶—شیر سماوری در حالت باز



شکل ۸-۶—شیر فلکه‌ای گرد


گردن را به اختصار شرح می‌دهیم.

شیرهای سماوری: باز و بسته شدن این شیرها توسط اهرم آن‌ها با «۹۰°» درجه چرخش محوری صورت می‌گیرد.


شیر فلکه‌ای گرد: این شیر از طریق چرخاندن فلکه، باز و بسته می‌شود که باعث بالا و پایین آمدن یک قطعه‌ی مخروطی یا مسطح متصل به ساقه‌ی شیر می‌گردد و مسیر را باز یا بسته می‌کند. **شیر فلکه‌ای کشویی (دروازه‌ای):** این شیر تقریباً شبیه شیر فلکه‌ای گرد است با این تفاوت که دریچه‌ی آن کشویی است. از مزایای این شیر آن است که در حالت باز، کاملاً شبیه شیر سماوری عمل نموده، هیچ‌گونه مقاومتی در مقابل جریان روغن ایجاد نمی‌کند.

شیرهای یک طرفه: هرگاه برگشت روغن برای کار سیستم هیدرولیکی لطمehای داشته باشد، در مسیر جریان روغن از شیرهای یک طرفه استفاده می‌شود. وظیفه‌ی این شیرها آن است که امکان عبور روغن را از یک جهت فراهم کرده، مسیر روغن را در جهت مخالف مسدود می‌کنند.


شیرهای گردن: شیرهای گردن از نوع شیرهای کنترل مسیر هستند که از آن‌ها گاهی مستقل‌به عنوان کنترل‌کننده‌ی مسیر جریان استفاده می‌شود. از مزایای این شیرها سادگی طرز کار آن‌ها، امکان کاربرد آن‌ها در فشارهای مختلف، امکان استفاده‌ی از آن‌ها در هنگام کثیفی روغن است.



الف - شیر یک طرفه در حالت باز و بسته



ج - شیر گردان در وضعیت های مختلف




ب - شیر فلکه کشویی


شکل ۱۰-۶- انواع شیرهای هیدرولیکی

رفتن فشار در جلوی تنگنا باعث می شود که مقدار اضافی روغن برای راداندازی یک سیستم دیگر یا یک شیر دیگر به کار رود یا به مخزن برگرد.


۲- شیرهای کنترل دبی یا شیرهای تقسیم روغن:
شیرهای کنترل دبی معمولاً از ترکیب یک تنگنا و یک شیر راهدهنده ساخته می شوند. تنگنا عبارت است از تنگ شدن موضعی مسیر جریان روغن که باعث اختلاف فشار در طفین آن می گردد. بالا




شکل ۱۱-۶- تنگنا و چگونگی ایجاد اختلاف فشار



شکل ۱۲-۶- یک نوع شیر کنترل دبی



شکل ۱۳-۶- شیر کنترل دبی (یک طرفه)




شکل ۱۴-۶- شیر فشارشکن ساقمه‌ای

۳- شیرهای کنترل فشار روغن: این شیرها به دو دسته تقسیم می‌شوند، شیرهای فشارشکن و شیرهای تنظیم فشار. هرگاه شیر کنترل فشار طوری در مدار هیدرولیک نصب شود که در صورت بالا رفتن فشار از حد مجاز، شیر مذکور باز شود و با تخلیه‌ی مقداری روغن، فشار اضافی سیستم را خنثی نماید، شیر کنترل حالت فشارشکن خواهد داشت.

مدار مذکور کاهش دهد. اگر به هر علتی فشار در مدار هیدرولیک بالا رود، نیروی وارد شده به جلوی پیستون افزایش یافته، باعث جمع شدن فنر و حرکت قطعه‌ی را در هندسه به سمت راست می‌شود؛ در نتیجه تنگی ورود روغن به مدار تنگ‌تر شده، فشار در سمت مصرف کننده پایین می‌آید.

شیر ساقمه‌ای یک نمونه از شیرهای فشارشکن است که برای محافظت پمپ‌های با دبی پایین استفاده می‌شود. از شیرهای تنظیم فشار نیز می‌توان به شیر کاهنده‌ی فشار اشاره کرد. گاهی در یک سیستم هیدرولیکی، یکی از مدارها احتیاج به فشار کم‌تری نسبت به بقیه‌ی سیستم دارد، در این حال شیر کاهنده‌ی فشار وظیفه دارد که فشار عادی سیستم را برای



شکل ۱۵ – شیر کاهنده‌ی فشار

یک حرکت کاری از مخزن طی می‌کند تا دوباره به مخزن برگردد، مدار هیدرولیکی می‌گویند. برای ترسیم مدار هیدرولیک، تجهیزات مدار را با علائم اختصاری مدارهای هیدرولیک نمایش می‌دهند. علائم اختصاری در بررسی نقشه‌ها و عیب‌یابی سیستم‌های هیدرولیک کمک بسیاری می‌نماید.

مدارهای هیدرولیکی و علائم قراردادی مربوط به آن‌ها

مدار هیدرولیکی عبارت است از خط ارتباطی بین اجزاء مختلف که مجموعاً برای ایجاد یک عمل به خصوصی به کار گرفته می‌شود؛ به عبارت دیگر مسیری را که روغن جهت ایجاد

علامت	شرح	علامت	شرح
A,B,C,...	دهانه‌های کار		خط انتقال انرژی
P	دهانه‌ی فشار		خط برگشت
RST	دهانه‌های برگشت		خط فرمان
a,b,c	حالات مختلف شیر		خط نشت روغن
	مخزن روغن		اتصال خطوط
	فیلتر		اتصال جدا شدنی خطوط
	تنگنا		شیر قطع و وصل جریان
	شیر کاهنده‌ی فشار		شیر یک طرفه‌ی ساده (۱)
	شیر اطمینان		شیر یک طرفه‌ی محدود کننده
	فشارسنج		شیر فشار تخلیه
	مشخص کننده‌ی محدوده‌ی یک مجموعه		الکتروموتور
	سیلندر یک کاره با برگشت توسط نیروی خارجی		انباره
	سیلندر دو کاره با دسته‌ی پیستون یک طرفه		سیلندر دو کاره با فنر برگشت توسط نیروی فنر
	روغن پاش		مخزن هوای فشرده

نگه داری از سیستم هیدرولیک

عمر زیاد و کارایی خوب سیستم هیدرولیک بیشتر به نگه داری و سرویس کامل آن بستگی دارد. یکی از عوامل مهم نگه داری سیستم هیدرولیک، مصرف روغن توصیه شده تی تمیز و به اندازه هی کافی در زمان نیاز است.

تعویض روغن سیستم هیدرولیک: تعویض روغن سیستم هیدرولیک در فاصله هی زمانی معین (طبق دستور کارخانه هی سازنده ماشین) از اهمیت زیادی برخوردار است. این عمل تنها راه تمیز نگه داشتن سیستم، از رسوبات، آشغال، روغن اکسید شده و مواد زاید است.

برای تعویض روغن سیستم هیدرولیک، لازم است طبق دستور کارخانه هی سازنده به کتاب چه هی راهنمای دستگاه مراجعه شود. فاصله هی تعویض در این کتاب چه قید شده است.

تمیز کردن سیستم هیدرولیک: ساده ترین روش تمیز کردن سیستم هیدرولیک، تعویض به موقع روغن سیستم و جلوگیری از ایجاد لجن و آشغال در سیستم است. بعد از این که روغن سیستم، تخلیه شد، لازم است رسوبات کف مخزن روغن هیدرولیک برداشته و تمیز شوند؛ سپس فیلترها را تعویض یا شستشو دهید. برای پاک کردن لوله های هیدرولیک، توصیه می شود یک بار روغن تمیز (از نوع توصیه شده) را از سیستم عبور داده، دوباره آن را تخلیه کنید. پس از اطمینان از تمیز شدن سیستم، لازم است از نوع روغن توصیه شده به اندازه هی کافی در سیستم ریخته شود. اگر فاصله هی تعویض روغن به حدی دیر شده که باعث سفت شدن سوپاپ ها و گریپاژ کردن آن ها شده، لازم است قطعه هی موردنظر باز و شستشوی کامل شود.

قطعات تمیز شده باید به دقت خشک و به روغن هیدرولیک آگشته شوند. باید توجه داشت که ظروف حاوی روغن هیدرولیک را در جای خشک و دور از گرد و خاک انبار کنید. در بعضی از شرایط نامساعد، ممکن است بخار آب و رطوبت وارد تانک شده، روغن را فاسد کند.

عیب یابی سیستم های هیدرولیک

با وجود تمام پیشرفته هایی که در هیدرولیک صورت گرفته، هنوز نمی توان ادعا کرد که قطعات هیدرولیکی کامل بوده، هیچ گونه

معایبی پیدا نمی کنند. به دلیل پیچیدگی و دقت قطعات هیدرولیک، لازم است تعمیر کاران در این زمینه داشت کافی داشته باشند. عیب یابی و تعیین محل عیب وظیفه هی یک مکانیک آموزش دیده است که با ماشین موردنظر آشنایی داشته، طرز کار و راه اندازی آن را بداند. ضمناً ابزار کامل و لازم را در دسترس داشته باشد.

طرح های مختلفی از سیستم های هیدرولیکی وجود دارد که همه هی آن ها دارای قطعات اصلی مشابه هستند و طرز کار آن ها نیز شبیه به یک دیگر است. نگه داری از یک سیستم هیدرولیک به احتیاجات سه گانه هی زیر، نیاز دارد :

۱- وجود روغن هیدرولیک تمیز به مقدار کافی، با مشخصات موردنظر کارخانه هی سازنده ؛

۲- آچارکشی و اطمینان از آب بندی و سفت بودن تمام در پوش ها، سیل ها، کاسه نمدها، بست ها و اتصالات به طوری که از ورود هوا و آشغال به سیستم جلوگیری شود ؛

۳- تعویض و یا شستشوی فیلترها و توری ها در فاصله هی زمانی توصیه شده.

مهم ترین توصیه های حین کار ماشین، به شرح زیر است :

۱- از ماشین برای کاری که ساخته شده است استفاده کنید.

۲- اجازه ندهید ماشین برای مدت زیادی تحت بار زیاد و یا بدون استفاده باشد.

۳- اجازه ندهید ماشین در شرایطی کار کند که دائماً گرم کند.

۴- قبل از شروع کار سنگین اجازه دهید ماشین گرم شود و هم چنین قبل از خاموش کردن آن، اجازه دهید ماشین خنک شود.

اشکالات در سیستم های هیدرولیک

بیشترین اشکالات هیدرولیک، زمانی در سیستم رخ می دهد که سرویس ها و نگه داری های لازم انجام نشود و راهنمایی های ضمن کار، مورد توجه قرار نگیرد. ایرادهای پیش آمده در ساعت اولیه هی کار یک ماشین نو، به دو دسته هی متمایز «کم بازده» و «بی بازده» تقسیم می شود.

- ۱- بازدید سطح روغن هیدرولیک؛
 - ۲- تعیین زمان آخرین تعویض روغن هیدرولیک و فیلترها و شستشوی تورهای مکشی پمپ؛
 - ۳- بازدید سیستم برای نشتی از سیل‌ها – فلانچ‌ها، شیلنگ‌ها، واشرها و جک‌ها؛
 - ۴- بازدید اهرم‌ها و میله‌های کنترل از نظر تنظیم، خمیدگی، شل بودن، فرسایش و خرابی؛
 - ۵- صحبت با اپراتور درباره‌ی چگونگی پیدا شدن عیب؛
 - ۶- راهاندازی و یا مشاهده‌ی طرز کار ماشین.
- توجه به موارد بالا از پیچیدگی عیب کاسته، بازدید و عیب‌یابی را دقیق‌تر می‌کند.
- انجام آزمایش‌ها و تست‌های تخصصی که منجر به عیب‌یابی سیستم‌های هیدرولیک می‌شود و روش‌های فنی برطرف ساختن اشکالات، بسیار مفصل است و از حوصله‌ی این کتاب خارج است. علاقمندان می‌توانند به کتاب‌هایی که در این زمینه وجود دارد مراجعه نمایند^۱.

- الف – کم بازده:** این حالت شامل ایرادهای زیر است:
- ۱- کاهش بازده و یا کم شدن سرعت کار سیستم؛
 - ۲- حرکت ناگهانی همراه با قطع و وصل؛
 - ۳- وجود صدا؛
 - ۴- گرم کردن سیستم.
- ب – بی‌بازده:** در این حالت به علت خرابی یک قطعه، سیستم اصلاً کار نمی‌کند. این گونه اشکالات در زمان وقوع معمولاً اثری از خود به جا می‌گذارند و عیب‌یابی آن‌ها با بررسی و تحقیق، ساده است. ایرادهای پیش آمده در ماشین‌های کهنه نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند:
- ۱- کاهش بازده: در این حالت عیب‌یابی مشکل است زیرا فرسایش و نشت روغن در هر قسمتی از سیستم، باعث کاهش بازده می‌شود و تعویض هر یک از قطعات به تنها ممکن است عیب را به‌طور کامل برطرف نکند.
 - ۲- بی‌بازده: این حالت مشخص می‌کند که یکی از قطعات از کار افتاده است و باید تعمیر و یا تعویض شود.
- بازدیدهایی که قبل از عیب‌یابی باید به‌طور منظم انجام شود:

۱- هیدرولیک در ماشین‌آلات – تألیف مهندس محمد طیب خلیلی – چاپ شمشاد انتشارات جعفری ۱۳۷۰

خودآزمایی

- ۱- چه مزایایی در سیستم‌های هیدرولیک، موجب وسیع‌تر شدن دامنه‌ی کاربرد آن‌ها در صنایع شده است؟
- ۲- معایب سیستم‌های هیدرولیک را برشمارید.
- ۳- روغن هیدرولیک باید دارای چه خواصی باشد؟
- ۴- رقیق بودن روغن‌های هیدرولیک موجب بروز چه اشکالاتی می‌شود؟
- ۵- در چه شرایطی مواد شیمیایی مخصوصی را که قابل حل شدن در روغن هستند، به روغن هیدرولیک اضافه می‌کنند؟
- ۶- اجزاء مختلف یک سیستم هیدرولیک شامل چه قسمت‌هایی است؟
- ۷- وظیفه‌ی مخزن هیدرولیک چیست؟
- ۸- لوله‌های حامل جریان روغن هیدرولیک چه نقشی در سیستم بر عهده دارند؟
- ۹- انواع پمپ‌های هیدرولیکی را نام ببرید.
- ۱۰- ویژگی پمپ‌های پیستونی چیست؟
- ۱۱- با رسم شکل قسمت‌های مختلف یک پمپ دنده‌ای داخلی را نشان دهید.
- ۱۲- پمپ‌های پره‌ای برای چه منظوری به کار می‌روند؟
- ۱۳- پمپ‌های گریز از مرکز چه کاربردی دارند؟
- ۱۴- موتورهای هیدرولیکی چگونه وسایلی هستند؟
- ۱۵- انباره‌های هیدرولیکی در چه مواردی استفاده می‌شوند؟
- ۱۶- شیرهای هیدرولیکی چه نقشی در مدار هیدرولیک دارند و انواع آن‌ها کدام است؟
- ۱۷- چند نوع شیر هیدرولیکی کنترل مسیر روغن را نام ببرید.
- ۱۸- کار شیرهای کنترل دبی یا شیرهای تقسیم روغن چیست؟
- ۱۹- شیرهای فشارشکن چه عملی در مدار هیدرولیک انجام می‌دهند؟
- ۲۰- مدار هیدرولیکی چیست؟
- ۲۱- در یک مدار هیدرولیکی، تنگنا، مخزن روغن، فشارسنجه، روغن‌پاش و انباره با چه علامتی نشان داده می‌شوند؟
- ۲۲- تمیز کردن سیستم هیدرولیک به چه طریقی امکان‌پذیر است؟
- ۲۳- نگهداری سیستم‌های هیدرولیک چه شرایطی لازم دارد؟
- ۲۴- سیستم هیدرولیک در حالت کم بازده چه ایراداتی پیدا می‌کند؟
- ۲۵- بازدیدهایی را که قبل از عیب‌یابی در سیستم هیدرولیک باید انجام شود، بنویسید.