

شکل ۱۱-۱- موتورخانه تأسیسات گرمایی و سرمایی



فصل دوم

نصب و لوله‌کشی موتورخانه

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- مشخصات موتورخانه را از نظر ابعاد، نور، تهويه، کف، دیوارها، سقف و رنگ توضیح دهد.
- ۲- ساخت فونداسیون را شرح دهد.
- ۳- فونداسیون لازم را از روی نقشه و دستور کار بسازد.
- ۴- چگونگی جمع کردن دیگ چدنی را توضیح دهد.
- ۵- جمع کردن دیگ چدنی را با توجه به دستور کار اجرا کند.
- ۶- لوله‌کشی ارتباطی موتورخانه را از روی نقشه توضیح دهد.
- ۷- لوله‌کشی ارتباطی موتورخانه را از روی نقشه و دستور کار اجرا نماید.
- ۸- مشعل را روی دیگ نصب نماید.
- ۹- کنترل‌ها و نشان‌دهنده‌ها را روی دستگاه‌ها نصب کند.

۲- نصب و لوله‌کشی موتورخانه

دستگاه‌های نصب شده و قدرت آن‌ها بستگی دارد(جدول ۱-۲).

۱-۲- مشخصات موتورخانه

۱-۱- ابعاد موتورخانه: ابعاد موتورخانه به

جدول ۱-۲- ابعاد موتورخانه

فاصله‌ی خالی عقب دیگ (فولادی)	فاصله‌ی خالی جلوی دیگ (فولادی)	فاصله از روی دیگ تا سقف موتورخانه (m)	ارتفاع موتورخانه m	قدرت حرارتی ^۱ BTU/HR
$\frac{+ طول دیگ}{1/5m}$ ۲	+ ۱/۵ m	بیشتر یا مساوی ۱/۳	۲/۱	۲۳۸۰۰۰ تا
$\frac{+ طول دیگ}{1/5m}$ ۲	+ ۱/۵ m	بیشتر یا مساوی ۱/۵	۲/۵	۴۹۶۰۰۰ تا
$\frac{+ طول دیگ}{1/5m}$ ۲	+ ۱/۵ m	بیشتر یا مساوی ۱/۷	۲/۵	۹۹۲۰۰۰ تا
$\frac{+ طول دیگ}{1/5m}$ ۲	+ ۱/۵ m	بیشتر یا مساوی ۲/۳	۲/۵	۱۵۸۷۰۰۰ تا

$$1 - \frac{\text{kcal}}{\text{hr}} \cong 4 \frac{\text{BTU}}{\text{hr}}$$

- ۲- سرنج یا ضدزنگ
- ۳- خمیر نسوز دیگ
- ۴- نخ نسوز
- ۵- دیگ جمع کن
- ۶- چکش آهنه
- ۷- چکش چوبی یا پلاستیکی
- ۸- تراز بنایی
- ۹- شمش بنایی
- ۱۰- آچار رینگی
- ۱۱- پیچ گوشتی
- ۱۲- آچار تخت

برای اتصال پرههای دیگ چدنی (که در اصطلاح به آن جمع کردن دیگ می‌گویند) به یک سری ابزار دیگ جمع کن، احتیاج است. در شکل ۲-۱ جعبه‌ی محتوی اجزای یک نوع دیگ جمع کن را ملاحظه می‌کنید.

۲-۱-۲- نور: نور در موتورخانه باید با توجه به ابعاد آن طوری باشد که تمام قسمت‌های آن به طور روشن دیده شود.
(ترجیحاً استفاده از لامپ‌های فلورسنت)

۲-۱-۳- کف موتورخانه: کف موتورخانه باید بتونی باشد یا با موزاییک فرش شود و در ضمن شیب لازم به سمت کفشویی موتورخانه را داشته باشد.

۲-۱-۴- دیوارهای موتورخانه: دیوارهای موتورخانه از نظر رنگ، بهتر است روشن باشد. باید از مصالح ساختمانی مانند کاشی و انود سیمان استفاده شود.

۲-۱-۵- تهویه‌ی موتورخانه: موتورخانه، جهت رساندن هوا لازم برای سوخت و تعویض هوا، باید دارای دریچه‌های مناسب باشد.


۲-۲- جمع کردن دیگ چدنی

۲-۲-۱- دستور کار شماره‌ی ۱- جمع کردن دیگ


چدنی

ابزار و وسایل لازم

۱- دیگ چدنی با متعلقات




شکل ۲-۱- ابزارهای جمع کردن دیگ



شکل ۲-۳- تمیز کردن سطح خارجی بوش ها و سرنج زدن


۳- بوش ها را در جای بوش به صورت هم محور قرار دهید و توسط یک چکش چوبی و یا پلاستیکی در محل خود کاملاً عمود بر سطح پره، محکم کنید. در موقع ضربه زدن باید سرچکش متوجه لبه ای داخلی بوش باشد تا لبه ای خارجی آسیب نبیند. در غیر این صورت، بوش آب بندی نخواهد شد. ضمناً لازم است کلیه ای پلیسه هایی که احتمالاً در اثر چکش کاری ایجاد می گردد، ازین برد شود (شکل ۲-۴).



شکل ۲-۴- محکم نمودن بوش ها در محل خود

دیگ جمع کن از میله ای یک سردنده با تعدادی سوراخ در طول آن (شماره ۲) شکل شده است، که از طرف راست فلنچ ثابت (شماره ۳) را (بسته به طول پره های دیگ) در مقابل یکی از سوراخ های روی میله قرار داده، بهوسیله ای پین نگه دارنده (شماره ۶) آن را ثابت می کنند. از طرف چپ فلنچ متحرک (شماره ۵) می تواند روی قسمت دنده شده میله ای دیگ جمع کن بهوسیله ای آچار (شماره ۸) پیچ شود. در صورتی که طول میله ای دیگ جمع کن، نسبت به طول پره های جمع شونده کوتاه باشد، می توان از میله های طویل کننده (شماره ۴) استفاده کرد و با پیچ و مهره (شماره ۷) یک یا دو عدد از آن ها را به میله ای دیگ جمع کن (از سمت راست) اتصال داد.


مراحل مختلف جمع کردن و نصب یک نوع دیگ چدنی
۱- مونتاژ دیگ را همیشه از پره ای عقب شروع کنید و به پره ای جلو ختم نمایید. بنابراین، مطابق شکل ۲-۲ پره ای عقب را کمی متمایل به قائم روی فونداسیون قرار دهید و محل قرار گرفتن بوش را کاملاً تمیز کنید و به سطح آن با قلم مویی سرنج یا ضدزنگ بزنید.



شکل ۲-۲- مونتاژ دیگ را از پره ای عقب شروع کنید.


۲- سطح خارجی و لبه بوش ها را پاک و پلیسه گیری کنید و در صورت لزوم آن را با سنباده ای نرم و در شرایط آسیب دیدن، بوش آن را با سوهان نرم بساید و به طور یک نواخت به آن سرنج یا ضدزنگ بزنید (شکل ۲-۳).

پایین) سفت کنید تا پره‌ها کاملاً به حالت موازی به یک دیگر تزدیک شوند. وقتی که لبه‌های دوپره به یک دیگر رسیدند، فشار بیشتر لازم نیست.




شکل ۲-۷—اضافه کردن پره‌ی بعدی

۶—بعد از جمع کردن دوپره، دیگ جمع کن را باز کنید و دوباره بینندید. مراحل ۱ الی ۵ را برای اتصال پره‌ی بعدی عمل کنید تا دیگ جمع شود.




واشر فری




شکل ۲-۸—قرار دادن چهار میل مهار به همراه واشر فری در محل مربوط به خود

۴—در موقع مونتاژ محل شیار روی تمام پره‌ها را خمیر و نخنسوز بزنید تا از خروج دود در زمان بهره‌برداری از اطراف دیگ جلوگیری شود (مطابق شکل ۲-۵). در شکل ۲-۶ مقطع شیار پُر شده توسط خمیر مخصوص را ملاحظه می‌کنید.



الخمیر و نخنسوز اتصال اطراف بوشن زده نشود

شکل ۲-۵—زدن خمیر اتصال به محل شیارها




شکل ۲-۶—مقطع شیار پرشده توسط خمیر مخصوص

۵—پره‌ی بعدی را مانند شکل ۷-۲ مقابل بوش‌ها قرار دهید و میله‌های دیگ جمع کن را از سوراخ بوش‌های بالا و پایین رد کنید و عقب آن‌ها را به وسیله‌ی فلنج ثابت و بین نگهدارنده محکم نمایید. سپس به وسیله‌ی آچار، فلنج متحرک را به آهستگی و به طور یک‌نواخت (نیم گام پیچ از بالا و نیم گام پیچ از

مهار را نبندید. زیرا تنש‌های حاصل از جمع کردن دیگ در سیستم باقی می‌ماند و باعث شکستن دیگ می‌شود.

۸- پیچ‌های دوسر دنده را از سمت کوتاه آن سرنج یا ضدزنگ بزنید و در جای خود روی پرهی جلو و عقب سفت نمایید. مطابق شکل‌های ۲-۹ و ۲-۱۰ فلنچ‌های کور بالا و پایین، پرهی جلو، ورودی و خروجی، تخلیه و اتصال، منبع انساط و تغذیه را در جاهای مربوط به خودشان، روی پرهی عقب بیندید. سپس دیگ را روی فونداسیون به کمک اهرم و تراز بنایی تنظیم کنید، چنان که کاملاً در وسط فونداسیون در امتدادهای افقی و قائم تراز گردد.




شکل ۲-۱۰- تراز نمودن و تنظیم محل در روی فونداسیون

کنف بزنید. هرگاه نشتی از بوش باشد، پس از باز کردن میلهای مهار، با دقت پره‌ها را از محل نشت به وسیله‌ی یک قلم سریهن باز کنید. سپس جای بوش را تمیز نمایید و از بوش نو استفاده کنید و اگر نشتی در اثر معیوب بودن پرهی دیگ باشد پره را باز و آن را تعویض کنید و دوباره ضمن جمع کردن دیگ، میلهای مهار را بیندید و آزمایش را تکرار کنید. هر پره معمولاً در کارخانه با فشار ۱۰ اتمسفر و برای کار تحت فشار ۴ اتمسفر و دمای 100°C آزمایش می‌شود.

۹- مطابق شکل ۲-۱۱ پایه‌ی نگهدارنده‌ی در اتاق احتراق را روی پرهی جلو دیگ اتصال دهید.


۷- پس از مونتاژ پرهی جلو مطابق شکل ۲-۸ میله‌ی دیگ جمع کن را کمی باز نمایید تا تجمع تنش‌های حاصل از پره‌های جمع کردن دیگ ازین برود، سپس چهار میل مهار را با واشر فرنی در محل مربوط قرار دهید. ابتدا به وسیله‌ی دست و سپس با آچار تخت، مهره‌ها را روی میله‌ای مهار محکم کنید، به طوری که واشر فرنی کاملاً صاف نگردد تا بتواند فشار انساط دیگ را در موقع گرم شدن تحمل کند. در پایان، دیگ جمع کن را کاملاً باز و از دیگ جدا کنید.

تذکر: هرگز قبل از شل کردن میله‌ی دیگ جمع کن، میله‌ی




شکل ۲-۹- بستن فلنچ‌های کوره، پرهی جلو و پرهی عقب

۹- حال، دیگ را نشت یابی کنید. برای تست کردن، تمام فلنچ‌ها را درپوش بزنید و از طریق فلنچ تغذیه، دیگ را از آب پُر کنید تا فشار آن، $1/3$ برابر فشار کار دیگ و حداقل ۴ اتمسفر برسد. برای خارج کردن هوای دیگ در حین پُر کردن آب یکی از درپوش‌های بالایی را کمی شل و پس از هواگیری سفت کنید. نشتی ممکن است از محل اتصال فلنچ‌ها، درپوش‌ها و یا بوش اتصال دهنده‌ی پره‌ها باشد. اگر نشت از محل فلنچ باشد پیچ‌های آن را به اندازه‌ای که بریده شود، سفت کنید و اگر برطرف نشد با تعویض واشر از نشت آن جلوگیری کنید. اگر نشت از محل درپوش‌ها باشد، آن‌ها را باز کنید و مجددآ خمیر و




شکل ۲-۱۳- قرار دادن طناب نسوز در زهوار در اتاق احتراق



شکل ۲-۱۱- بستن پایه‌ی نگهدارنده در اتاق احتراق


۱۳- مطابق شکل ۲-۱۴ دریچه‌ی بازدید شعله را با واشر مربوط به آن بیندید و داخل شیارهای دور درها را تمیز کنید و در مجاري اتاق احتراق نخ نسوز قرار دهید و به کمک واشر نسوز، واشر آهنی و مهره، درها را روی دیگ نصب کنید.

۱۱- مطابق شکل ۲-۱۲ لولای اتاق احتراق را بین پایه‌ی نگهدارنده قرار دهید و محور آن را جا بزنید.



شکل ۲-۱۲- جازدن محور لولا

دریچه‌ی بازدید شعله



شکل ۲-۱۴- بستن دریچه‌ی بازدید شعله

۱۴- مطابق شکل ۲-۱۵ به وسیله‌ی طناب نسوز، ضمن پر کردن شیار محفظه‌ی دودکش، آن را در محل مربوط به خود پیچ کنید.

۱۲- مطابق شکل ۲-۱۳ دورتا دور در اتاق احتراق را طناب نسوز قرار دهید و به وسیله‌ی مهره آن را روی پرهی جلویی بیندید.

فولادی سیاه و گالوانیزه، ۸—وصله‌های دیگر مانند زانو، مغزی، آهن‌آلات و الکترود به مقدار لازم.

ابزار و وسایل کار: ۱—گیره‌ی لوله‌گیر، ۲—آچار شلاقی یک دسته، ۳—آچار فرانسه، ۴—چکش سنگین، ۵—قلم کنده کاری، ۶—دستگاه جوش کاری با تجهیزات کامل، ۷—حدیده $\frac{1}{2}$ تا $\frac{1}{2}$ اینچ، ۸—انبردست، ۹—پیچ‌گوشتی، ۱۰—دستگاه لوله‌خم کن هیدرولیکی. ۱—نصب مخازن آب گرم دوجداره و کویلی در موتورخانه‌ها، با توجه به مکان و فضای موجود آن، با رعایت مقررات ایمنی صورت می‌گیرد.


۲—در مخازن آب گرم کویلی ایستاده (عمودی) به دلیل داشتن پایه، به عملیات خاصی نیاز نیست. فقط پس از انتخاب و ساختن فونداسیون، مخزن آب گرم را روی آن قرار می‌دهید و سپس برای لوله‌کشی‌های ارتباطی (مطابق شکل ۲-۱۷) اقدام کنید. ۳—مخازن دوجداره و کویلی (افقی) معمولاً در ارتفاع موتورخانه و روی یکی از دیوارهای جانبی به شکل افقی نصب می‌گردد (در تعیین محل نصب، تعویض و یا تعمیرهای آینده‌ی مخزن، سهولت در نصب و جایه‌جایی آن باید درنظر گرفته شود). ۴—با توجه به قطر خارجی مخزن دوجداره، محل استقرار مخزن باید طوری باشد که پس از نصب، فاصله‌ی آن از سقف حداقل ۲۰ سانتی‌متر و از دیوار ۱۰ سانتی‌متر و از دو طرف مخزن تا دیوارهای جانبی حداقل ۴۰ سانتی‌متر باشد.

۵—اگر با رعایت موارد مذکور، توکیه‌گاه (ساپورت) در طول مخزن و در ارتفاع مناسب بسازید.

برای ساخت توکیه‌گاه مخازن خانگی تا ۴۰۰ لیتری از پروفیل 40×40 یا لوله‌ی $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ استفاده نمایید.


۶—مخزن را کاملاً افقی و تراز روی توکیه‌گاه قرار دهید. ۷—مطابق شکل ۲-۱۸ لوله‌های رفت و برگشت آب گرم دیگ را به وسیله‌ی مهره و ماسوره به مخزن وصل کنید و بر روی لوله‌ی رفت یک عدد سه‌راه لوله‌ی هواگیری و شیرفلکه نصب نمایید.

۸—آب سرد ورودی را به بوشن ورودی آب سرد روی مخزن وصل نمایید، چنان که در مسیر آن یک عدد شیر فلکه، مهره و ماسوره، شیریک طرفه و سه راه تبدیل قرار گرفته باشد و بر روی سه راه تبدیل شیرفلکه‌ای جهت تخلیه درنظر گرفته شود.



شکل ۲-۱۵—قرار دادن طناب نسوز در شیار محل دودکش

۱۵—مطابق شکل ۲-۱۶ به وسیله‌ی طناب نسوز شیار در پشت اتاق احتراق را پُر کنید و به وسیله‌ی آجر نسوز و خاک نسوز پره‌ی عقبی دیگ را (که در مقابل شعله است) پوشانید و سپس در را بیندید.




شکل ۲-۱۶—قرار دادن طناب نسوز برای در پشت اتاق احتراق

۳-۲—نصب مخازن آب گرم

۱—دستور کار شماره‌ی ۲—نصب مخزن دوجداره و کویلی

ماده و تجهیزات مورد نیاز ۱—مخزن آب گرم ۱ دستگاه، ۲—شیرفلکه، ۳—شیر یک طرفه، ۴—شیراطمینان، ۵—پمپ سیرکولاتور مهره ماسوره‌ای ۱ دستگاه، ۶—سه راه، ۷—لوله‌ی




شكل ۲-۱۷- مخزن آب گرم مصرفی کویلی

۹- لوله‌ی برگشت آب گرم مصرفی را به بوشن وسط (شکل‌های ۲-۱۸ و ۲-۱۹).


۱۰- بوشن بالای مخزن را به وسیله‌ی لوله‌ی گالوانیزه عدسی مخزن، در سمت ورود آب سرد وصل نمایید و در مسیر آن از پمپ سیرکولاژور و دو عدد شیرفلکه در دوطرف آن و یک به همراه یک عدد سه راه و مهره و ماسوره به شیر اطمینان و لوله‌ی آب گرم مصرفی ساختمان وصل نمایید.

عدسی مخزن، در سمت ورود آب سرد وصل نمایید و در مسیر آن از پمپ سیرکولاژور و دو عدد شیرفلکه در دوطرف آن و یک آب گرم مصرفی برای مسیر میان بُر و مهره و ماسوره استفاده کنید

برگشت آب گرم مصرفی



شکل ۱۸- مخزن آب گرم مصرفی دوجداره



شکل ۱۹-۲- پمپ سیر کولاتور با مدار بای پاس

۴-۲-۱- لوله‌کشی موتورخانه

۴-۲-۲- دستور کار شماره‌ی ۳- لوله‌کشی

موتورخانه

ابزار و وسایل کار: ۱- متر ۲- کمان اره ۳- لوله بر

۴- دستگاه حدیده ۵- آچار لوله گیر ۶- گیره‌ی صحرایی ۷- سوهان

۸- پیچ گوشتی دوسو ۹- پیچ گوشتی چهارسو ۱۰- ماشین متنه

۱۱- لوله خم کن هیدرولیکی ۱۲- دستگاه جوش اکسی استیلن

۱۳- قلم مو.

مواد و دستگاه‌های مورد نیاز: با توجه به نقشه‌ی شکل

۲۰- و امکانات هنرستان دستگاه و مواد لازم با نظر هنرآموز

کارگاه از ابیار کارگاه تحويل گردد.

مراحل اجرا

۱- دیگ چدنی را با رعایت دستور کار شماره‌ی ۲ بروی

فونداسیون قرار دهید.

۲- مخزن آب گرم دوجداره را با توجه به دستور کار

شماره‌ی ۲، در محل پیش‌بینی شده نصب نمایید.

۳- پس از ساخت یک پایه‌ی فلزی مناسب از نبشی،

مخزن انساط باز را در بالاترین نقطه‌ی سیستم قرار دهید.

۴- با توجه به موارد بالا برای ادامه‌ی کار، یعنی لوله‌کشی

ارتباطی بین دستگاه‌ها، با رعایت مقررات فنی و زیبایی ظاهر کار

نیاز به تجسم فضایی (فضابندی) در چهارچوب موتورخانه را

در نظر بگیرید و با یک دیگر (گروه کار) مشورت و تبادل نظر نمایید.

باید وقت نمایید لوله‌ها در موتورخانه در یک نقطه تجمع نداشته

باشند. ارتفاع عبور لوله‌ها در فضای موتورخانه به طریقی اجرا نشود که

سرگیر و یا سرترس باشد و فضاهای مورد احتیاج آتی را اشغال نماید.

۵- برای انجام لوله‌کشی می‌توانید از فلنچ لوله‌ی رفت

دیگ شروع کنید و به «(کلکتور رفت)» برسید. پس از آن در کنار

کلکتور رفت، کلکتور برگشت را نصب نمایید (شکل ۲-۲۰).

شیرفلکه‌های مورد نیاز روی کلکتورها را نصب کنید و از زیر

کلکتور برگشت، پس از انشعباب‌گیری، پمپ سیرکولا‌تور و مدار

(بای پاس) آن را (با توجه به شیرآلات مورد نیاز) به فلنچ برگشت

دیگ نصب نمایید (شکل ۲-۲۰).

تذکر: توجه داشته باشید که لوله‌ها و شیرفلکه، معمولاً در

فضای موتورخانه به صورت افقی یا عمودی حرکت می‌کند، لذا لازم است در تراز و یا شاقولی بودن مونتاژ آن‌ها دقت کافی داشته باشید.

۶- لوله‌ی رفت و برگشت مخزن دوجداره را از روی شیرفلکه‌ی کلکتورها وصل نمایید و پس از آن لوله‌ی ارتباطی بین شیرفلکه‌ی رفت و برگشت کلکتور و لوله‌های رادیاتور را به یک دیگر مرتبط نمایید. اکنون با توجه به این که لوله‌کشی‌ها در اندازه‌ی بالا اعمال شده است، لوله‌های رفت و برگشت مخزن انساط را از موتورخانه به محل‌های مربوط به خود و در پشت بام به بوشن‌های مخزن انساط وصل نمایید.

۷- در این مرحله، لوله‌کشی آب سرد ورودی (اصلی) به موتورخانه را با لوله‌ی گالوانیزه (و با رعایت مقررات فنی و شیرآلات و وصل کننده‌های مربوط به آن‌ها) به مخزن دوجداره و انساط وصل نمایید و یک عدد شیر برداشت را در موتورخانه برای شست‌وشو درنظر بگیرید. پس از آن لوله‌کشی آب گرم مصرفی ساختمان را به بالای مخزن آب گرم دوجداره وصل کنید. هم‌چنین لوله‌ی برگشت آب گرم مصرفی را به بوشن مخزن آب گرم (در محل خود، همراه با یک دستگاه پمپ سیرکولا‌تور و شیرآلات و اتصالات موردنیاز)، طوری وصل نمایید که آب را از سمت ساختمان به طرف مخزن آب گرم پمپ نماید.


۸- محل‌هایی از لوله‌کشی و دستگاه‌هایی را، که احتیاج به نصب شیرهای تخلیه‌ی هوا (ایرونوت)^۱ یا تخلیه‌ی آب و یا کنترل کننده و نشان‌دهنده دارند، باید تهیه و در جای مناسب خود نصب نمایید.

۹- برای تست لوله‌کشی و دستگاه‌های نصب شده در موتورخانه، اول شیرفلکه‌ی ورودی آب سرد به مخزن آب گرم را باز کنید تا مطمئن شوید که پرشده است. بعد از آن شیرفلکه‌ی مخزن انساط را باز کنید (در اینجا بهتر است کلیه‌ی شیرفلکه‌های روی کلکتورها را بیندید) و منتظر بمانید آب سرد ورودی از مخزن انساط، از طریق لوله‌ی برگشت، به دیگ ریخته شود تا مخزن انساط پر شود. سپس شیرفلکه‌های رفت و برگشت مخزن آب گرم و رادیاتورها را از روی کلکتور به ترتیب باز کنید و پس از پرشدن سیستم از آب، آن‌ها را از محل‌های پیش‌بینی شده هواگیری نمایید.


در شکل ۲-۲۰ نقشه‌ی نمونه‌ای از لوله‌کشی ارتباطی موتورخانه حرارت مرکزی نشان داده شده است.

۱۰- تابلو برق موتورخانه را در محلی مناسب نصب کنید و سیم‌کشی یا کابل‌کشی آن را مطابق شکل ۲-۲۱ اجرا نمایید.

در زمان شروع پرکردن سیستم از آب، حتماً یک یا چند نفر از هنرجویان به آن کار نظارت مستمر داشته باشند تا اگر دستگاه و یا لوله و وصل کننده‌ها نشتی داشته باشند، بلا فاصله آب سرد ورودی قطع شود و محل مورد ایراد تخلیه و ترمیم گردد و پس از آن، با تغذیه‌ی سیستم از آب، کار ادامه یابد.



شکل ۲-۲۰- نقشه‌ی لوله‌کشی ارتباطی موتورخانه حرارت مرکزی



تابلوی برق موتورخانه

راهنما

- | | | | |
|---------|-------------------------------|---------|--|
| T_3 | — ترمومتر جداری اصلی | CB_1 | — کلید مینیاتوری پمپ جریانی |
| T_4 | — ترمومتر جداری آبگرم مصرفی | CB_2 | — کلید مینیاتوری پمپ برگشت آبگرم مصرفی |
| CB_3 | — کلید مینیاتوری مشعل | MTR_1 | — الکتروپمپ جریانی |
| MTR_2 | — الکتروپمپ برگشت آبگرم مصرفی | T_1 | — ترمومتر دیگ |
| T_2 | — ترمومتر حد دیگ | PH | — فاز { برق مصرفی |
| N | — نول | | |

شکل ۲-۲۱— نقشهٔ مدار برق موتورخانه

اخلاق حرفه‌ای

رمزهای موفقیت

داشتن دانش فنی و علمی لازم، برای اجرای کارهای تأسیسات مکانیکی ساختمان، شرط اوّل موفقیت است – شرط دوم موفقیت، داشتن دانش‌هایی است که غیرفنی اند ولی بیش تر از دانش فنی در کسب موفقیت افراد تأثیر دارند. این دانش‌ها را تحت عنوان «اخلاق حرفه‌ای» می‌توان طرح نمود.

شما در جامعه با کسانی برخورد می‌کنید که حجم کارشان و مراجعه کنندگان به آنان بسیار زیاد است و درآمد خوبی هم دارند. در مقابل کسانی هم هستند که حجم کارشان و مراجعه کنندگان به آنان کم است و موفق ارزیابی نمی‌شوند – رمز موفقیت گروه اول (نسبت به گروه دوم)، در صورت یکسان بودن پایه‌ی علمی آنان، مرهون توانایی شان در استفاده‌ی به جا از اخلاق حرفه‌ای است.

یکی از دانش‌های اخلاق حرفه‌ای مشتری نوازی و داشتن برخورد صحیح با کسانی است که برای اجرای امور فنی به ما مراجعه می‌کنند. داشتن اخلاق پسندیده ضمن این که یکی از عوامل موفقیت افراد است عامل مهمی در جلب رضای خداوند نیز هست پس جا دارد فنون و قواعد مشتری نوازی و جلب رضایت و خشنودی مشتری را برای یک تکنیسین تأسیساتی نیز اصل مهمی در موفقیت وی بدانیم.

جایگاه مشتری: برای ایرانیان که با آداب و رسوم و اصول مهمان نوازی و میهمان داری آشناشوند، پیدا کردن جایگاه مشتری کاری بسیار آسان است. جایگاه مشتری همان جایگاه میهمان است، به عنوان مثال:

۱- ما کسی را به خانه دعوت می‌کنیم که با او و خواسته‌هایش و با طرز فکر و گذشته‌اش کاملاً آشنا باشیم – سعی کنید درباره‌ی مشتری خود نیز به این سطح از آگاهی برسید. کسب اطلاع درباره‌ی نیازهای مشتری و قدرت خرید او احتمال موفقیت شما را افزایش می‌دهد.

۲- شما با ظاهری خوب و آراسته به استقبال میهمان می‌روید و هنگام خداحافظی وی را به طور کامل بدرقه می‌کنید، بهترین اتاق و فضای منزل خود برای پذیرایی از میهمان خویش اختصاص می‌دهید و اسباب آسایش او را فراهم می‌آورید. برای مراجعین خود (مشتریان خود) نیز همین گونه عمل کنید.

۳- اولین نگاه و دوخته شدن چشم‌ها به هم، در شروع پذیرایی و استقبال گرم، به منظور تداوم دوستی با میهمان بسیار اهمیت دارد. لذا مصمم هستید در ارتباط با میهمان خود، با وجود خستگی یا ناراحتی‌های احتمالی روزانه، خود را سرحال، شاداب و پرطراوت نشان دهید و هنگام سخن گفتن با میهمان، در صدای شما طنین خنده و رضایت احساس شود. با مشتریان خود نیز همین گونه رفتار کنید. از همه کلمات محبت آمیز مانند متشکرم – وقت به خیر، خوش آمدید و ... را صمیمانه و گرم بیان کنید.


۴- از این که میهمان دعوت شما را پذیرفته و به منزل شما آمده است از وی تشکر و قدردانی می‌کنید و هنگام خداحافظی از او دعوت می‌کنید که باز هم به دیدار شما بیاید. با مشتری خود نیز چنین

رفتار و گفتاری داشته باشید و نتیجه مطلوب آن را در کار خویش بینید.

۵—در روابط با دوستان و آشنایان سعی می کنید حس اعتماد ایجاد کنید و آن را توسعه دهید. با مشتری نیز ایجاد اعتماد کنید و روز به روز بر تقویت آن بیفزایید. همان گونه که در روابط دوستانه و صمیمی شما راست گویی و صداقت حکم فرماست، برای جلب اعتماد مشتری نیز با پذیرفتن سفارش و قبول قرارداد کار همین روال را پیش بگیرد.



بدون شرح



شکل ۲-۲۳- یک آکوستات جداری

- ۲-۴-۳- دستور کار شماره‌ی ۵- نصب ترموستات جداری (آکوستات جداری)**
- وسایل و ابزار کار
- ۱- یک دستگاه ترموستات جداری
 - ۲- فنر مخصوص نصب ترموستات
 - ۳- سنباده
 - ۴- خمیر مخصوص
 - ۵- پیچ گوشتی دوسو و چهارسو
- مراحل اجرای کار
- ۱- محل ترموستات جداری را روی لوله‌ی برگشت مشخص کنید؛
 - ۲- محل مشخص شده را از گرد و خاک و چربی تمیز کنید و سنباده بزنید؛
 - ۳- محل نصب را با خمیر مخصوص انود نمایید؛
 - ۴- ترموستات جداری را در محل موردنظر، به وسیله‌ی فنر، محکم به لوله بیندید؛
 - ۵- سیم فاز پمپ سیرکولاتور را به کنتاکت C (مشترک) داخل ترموستات وصل کنید و از پیچ NC (معمولًاً بسته) ترموستات به یک سر سیم پمپ سیرکولاتور (پمپ تک فاز) وصل کنید؛
 - ۶- سر سیم دیگر پمپ سیرکولاتور را به سیم نول وصل کنید؛
 - ۷- درجه‌ی تنظیم ترموستات را روی عدد 65°C قرار دهید. (حدود 1° درجه کمتر از درجه‌ی تنظیم آکوستات دیگ).

۲-۴-۲- دستور کار شماره‌ی ۴- عایق‌کاری:
برای کاهش اتلاف حرارتی سیستم‌های حرارت مرکزی لوله‌ها را باید عایق‌کاری کرد.

مواد لازم

۱- ضدزنگ

۲- پشم شیشه‌ی پتوئی به ضخامت یک اینچ

۳- مفتول گالوانیزه به قطر « 5mm »

۴- کرباس یا متنقال به اندازه‌ی مورد نیاز

۵- مل

۶- سریش یا چسب چوب

۷- رنگ روغنی قرمز، آبی، نارنجی، صورتی، سیاه و تیز روغنی، هر کدام به مقدار مورد نیاز.

ابزار و وسایل لازم

۱- دست کش پلاستیکی

۲- انبردست

۳- قیچی

۴- تشتک پلاستیکی

۵- قلم مو^۲

مراحل اجرای کار: عایق‌کاری لوله‌های حرارت مرکزی را، زیرنظر مریب و استادکار کارگاه، به طریق زیر، اجرا کنید:

۱- لوله‌ها و منابع را از مواد زاید تمیز کنید؛

۲- لوله‌های سیاه را ضدزنگ بزنید؛

۳- پشم شیشه را با توجه به اندازه لوله‌ها و مخازن (انبساط، ذخیره‌ی آب گرم) ببرید و دور آن ببیچید و برای نگهداری در محل‌های لازم، دور آن را با مفتول گالوانیزه بیندید؛

۴- پارچه را با قیچی به صورت نوار درآورید و دور قسمت‌های عایق شده ببیچید، یا با عرض مناسب آن را برای دور لوله‌ی عایق شده ببرید. سپس به دور لوله بیندازید و دو لبه‌ی آن را بدوزید؛

۵- مل و سریش یا مل و چسب چوب را به نسبت ده به یک با هم مخلوط کنید و به صورت خمیر درآورید و به دور پارچه‌ی ببیچیده شده بمالید؛

۶- پس از خشک شدن قسمت‌های مختلف، آن را رنگ‌آمیزی نمایید.

- ۳- داخل غلاف را برای تبادل حرارت بیشتر روغن بریزید.
- ۴- بالب آکوستات را به آرامی و به طور کامل داخل غلاف فرو ببرید و پیچ نگهدارنده‌ی در گلوبی غلاف را سفت کنید. در نصب بالب در غلاف باید دقت زیاد به کار ببرید، زیرا اگر بالب بشکند یا سوراخ شود ترموموستات عمل نخواهد کرد.
- ۵- سیم فاز مشعل را به پیچ COM (مشترک) داخل ترموموستات وصل کنید و از پیچ NC (معمولًاً بسته) به پایه‌ی رله‌ی مشعل ترمینال شماره‌ی ۹ وصل نمایید.

- ۶- سیم نول را به ترمینال شماره‌ی ۸ وصل کنید.
- ۷- درجه‌ی تنظیم آکوستات مستغرق را روی عدد 75°C قرار دهید.

- ۸- ترمومتر و مانومتر را روی دیگ بیندید (شکل ۲-۲۶).
- از نوار تفلون برای آب‌بندی استفاده شود.




شکل ۲-۲۶- ترمومتر - مانومتر ساده

- ۵- دستور کار شماره‌ی ۷ - نصب مشعل

گازوئیلی

ابزار و وسایل مورد نیاز

- ۱- آچار تخت در اندازه‌های مختلف
- ۲- آچار آلن در اندازه‌های متفاوت
- ۳- آچار فرانسه
- ۴- نوار تفلون برای آب‌بندی



شکل ۲-۲۴- آکوستات مستغرق

۴-۲-۴- دستور کار شماره‌ی ۶ - نصب آکوستات

مستغرق (ترموستات مستغرق)، ترمومتر و مانومتر

هدف: یادگیری طریقه‌ی نصب و تنظیم آن

وسایل و ابزار کار

۱- آکوستات مستغرق

۲- نوار تفلون

۳- آچار تخت

۴- آچار فرانسه

۵- غلاف برای بالب آکوستات


۶- پیچ گوشته‌ی دوسو و چهارسو

۷- ترمومتر و مانومتر

مراحل اجرای کار

- ۱- در حالی که دیگ خالی از آب است در بوش‌های روی دیگ را باز کنید.

- ۲- غلاف مخصوص بالب ترموموستات را در محل مربوطه روی دیگ به وسیله‌ی آچار تخت با نوار تفلون بیندید (شکل ۲-۲۵).



شکل ۲-۲۵- طریقه‌ی نصب صحیح غلاف آکوستات

قرارگیری صحیح فتوسل به سمت داخل دیگ را تضمین می کند.

بعد از نصب، به طریق زیر برای راهاندازی اقدام نمایید:

۱- پمپ گازوئیل را هواگیری کنید. برای این کار کلید

اصلی مشعل را وصل کنید تا الکتروموتور شروع به کار کند. از محل هواگیری پمپ گازوئیل اقدام به هواگیری نمایید. چنان‌چه در مدت زمان جرقه موفق به هواگیری پمپ نشود رله ری‌سیت (Reset) می‌کند و در نتیجه مشعل خاموش می‌شود. در این حالت ابتدا چشم الکترونیک را از محل خود خارج کنید و به طرف منبع نور قرار دهید. این کار باعث می‌شود ترانس جرقه غیرفعال گردد. با زدن دکمه‌ی ری‌سیت، مشعل را روشن کنید و عمل هواگیری را ادامه دهید تا گازوئیل از محل هواگیری خارج شود. پیچ هواگیری را بینندید و چشم الکترونیک را به حالت اولیه‌ی خود برگردانید.

۲- بعد از کنترل آمپر مصرفی با پیچ تنظیم فشار پمپ گازوئیل، طول شعله را به نحوی تنظیم کنید که طول آن حدود $\frac{2}{3}$ طول محفظه‌ی احتراق باشد. برخورد شعله به انتهای دیگ

موجب صدمه دیدن پره‌ی انتهای خواهد شد.

۳- پس از تنظیم فشار گازوئیل، میزان هوای لازم را برای احتراق از طریق دریچه‌ی ورود هوای (آمپر هوای) تنظیم کنید تا رنگ شعله در داخل دیگ به حالت زرد خوش‌رنگ درآید.

۴- برای تنظیم بهتر شعله به روش زیر عمل کنید:

- مهره‌ی قفل تنظیم را شل کنید.

- سیستم انتقال گازوئیل به نازل را در امتداد مشعل به طرف جلو و عقب بکشید تا مطلوب‌ترین شعله حاصل شود (جلو بردن سیستم پاشش به طرف داخل دیگ، موجب عرضشدن شعله و عقب کشیدن آن موجب باریک شدن شعله می‌شود).

- پس از تنظیم شعله مهره‌ی قفل تنظیم را سفت کنید.

۵- برای اطمینان از کارکرد صحیح چشم الکتریک، آن را

از جای خود ببرون آورید و با دست از رسیدن نور به آن جلوگیری کنید. در این صورت پس از اندازه زمانی مشعل خاموش می‌شود.

۶- ۲-۴- نصب و راهاندازی مشعل گازی


اتمسفریک: نکاتی که باید قبل از نصب و راهاندازی مشعل رعایت شود:

۵- مشعل گازوئیلی کامل

۶- پیچ گوشتی دوسو و چهارسو


مراحل اجرای کار

۱- محل اتصال فلنج به صفحه‌ی دیگ را، طبق نقشه‌ی ارائه شده، سوراخ و قلاویز نمایید (شکل ۲-۲۷).



شکل ۲-۲۷- نقشه‌ی سوراخ کاری

۲- پیچ‌های دو سر دنده را به دیگ بیندید (شکل ۲-۲۸).



شکل ۲-۲۸- نصب پیچ دو سر دنده و فلنج

۳- واشر نسوز را بین دیگ و فلنج قرار دهید.


۴- فلنج را روی صفحه‌ی دیگ قرار دهید. سپس واشرهای فلزی را روی پیچ‌های دو سر دنده بگذارید و مهره‌ها را به طور یک‌نواخت و محکم به آن بیندید.

۵- مشعل را به وسیله‌ی فلنج به دیگ متصل کنید.

۶- شیلنگ‌های گازوئیل پمپ را به فیلتر و لوله‌ی برگشت وصل نمایید (به علامت فلاش برای نصب صحیح فیلتر توجه کنید).

۷- اتصالات الکتریکی مشعل را وصل کنید.

۸- از درست قرار گرفتن فتوسل یا چشم الکترونیک، رله و اتصالات الکتریکی در جای خود مطمئن شوید. قسمت شیشه‌ای و حساس فتوسل باید به طرف جلوی مشعل قرار بگیرد تا نور شعله را حس کند. در بدنه‌ی مشعل جاخاری وجود دارد که




شکل ۲-۲۹- محل‌هایی که برای نصب باید سوراخ و قلاویز شود.

۲- مشعل را مطابق شکل ۲-۳ با چهار عدد پیچ روی صفحه‌ی دیگ محکم کنید. در صورت توصیه‌ی کارخانه‌ی سازنده به ایجاد فاصله بین دیگ و مشعل از بوش‌های فاصله دهنده استفاده شود.



شکل ۲-۳۰- نصب مشعل روی دیگ

۳- مشعل را مطابق نقشه‌ی سیم‌کشی پیش‌نهاد شده از طرف کارخانه‌ی سازنده سیم‌کشی کنید. شکل ۲-۳۱ نمونه‌ای از سیم‌کشی مشعل را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۳۱- نمونه‌ی سیم‌کشی مشعل گازی اتمسفریک

۱- وضعیت مناسب دودکش بیش‌ترین نقش را در کار صحیح مشعل اتمسفریک دارد و نحوه‌ی انتخاب و تنظیم آن به شرح زیر است :

۲- ارتفاع دودکش از ۷ تا ۸ متر و قطر آن از ۶ سانتی‌متر کم‌تر نباشد.

۳- دودکش به کلاهک H مجهز شود و انتهای این کلاهک از بالاترین قسمت ساختمان یا دیوار ساختمان مجاور ۶ سانتی‌متر بالاتر باشد.

۴- لوله‌های افقی دودکش باید کوتاه باشد و از به کار بردن زانو و پیچ و خم اضافی خودداری شود.

۵- برای دودکش‌هایی که ارتفاع آن‌ها بیش از ۶ متر است سه‌راهی دمپردار نصب شود و دریچه‌ی وزنه‌دار آن با تغییر موقعیت وزنه قابل تنظیم باشد.

۶- در صورتی که مکش دودکش (ارتفاع و یا مقطع) زیاد است و مقدار مکش با سه‌راهی دمپردار کم نمی‌شود باید، با کوچک کردن مقطع انتهایی دودکش، تعداد مکش را تنظیم نمود تا از خاموش شدن شمعک و کشیدگی شعله‌ی شمعک جلوگیری شود. به‌طور کلی دودکش باید طوری باشد که مکش از ۲ میلی‌متر ستون آب کم‌تر و از ۸ میلی‌متر ستون آب بیش‌تر نباشد.

۷- موتورخانه باید از نظر تأمین هوا مناسب و دارای دریچه‌ای برای ورود هوای تازه به داخل آن باشد و در مواردی که لازم است در موتورخانه بسته باشد، باید یک دریچه به ابعاد مناسب روی در تعییه شود تا هوای لازم برای سوخت مشعل به داخل موتورخانه راه یابد.

۸- دیگ و دودکش به‌طور کامل از دوده تمیز شوند.

۹- ترمومتر دیگ روی درجه‌ی حرارت مناسب تنظیم شود.

۱۰- شیر اصلی گاز برای روشن کردن مشعل باز شود.

۱۱- دستورکار شماره‌ی ۸- نصب مشعل

گازی اتمسفریک


۱- در صورتی که سوراخ‌های روی صفحه‌ی نصب دیگ مطابق سوراخ‌های فلنچ روی مشعل نباشد باید محل نصب مشعل بر روی صفحه‌ی نصب دیگ را، (مطابق فلنچ مشعل در شکل ۲-۲۹) سوراخ و قلاویز نمایید.

قادر به روشن نمودن شعله‌ی پیلوت نشود و پس از ۳ ثانیه به جرقه‌زنی خانمه دهد؛ در این صورت برای تولید جرقه‌ی مجدد دگمه‌ی راه اندازی رله‌ی جرقه را به داخل فشار دهید (شکل ۲-۳۳).

تذکر: اگر شعله‌ی پیلوت تشکیل نشد حدود ۳ دقیقه منتظر بمانید و عمل روشن کردن پیلوت را دوباره تکرار کنید.

پس از اتمام کار نصب و راه اندازی، اتصالات و قطعات مختلف مربوط به عبور گاز را از نظر نشت کردن گاز با کف صابون امتحان کنید.

۲-۴-۸- دستور کار شماره‌ی ۹- روشن کردن مشعل گازی اتمسفریک^۱: نخست شیر انشعاب گاز را باز کنید و آکوستات دیگ را روی درجه‌ی حرارت مناسب قرار دهید. سپس دگمه‌ی سفید رنگ را مطابق شکل ۲-۳۲ به طرف پایین فشار دهید تا جریان گاز پیلوت برقرار شود و جرقه‌زن الکتریکی پیلوت را روشن کند. بعد از روشن شدن پیلوت، دگمه‌ی سفید را به مدت ۳۰ ثانیه به همان حالت نگه دارید تا شعله‌ی پیلوت ثابت شود، سپس دگمه را رها کنید. باید دانست که در این مرحله ممکن است به دلیل وجود هوا در مسیر گاز پیلوت، جرقه‌زن



شکل ۲-۳۳- راه اندازی جرقه‌ی مشعل



شکل ۲-۳۲- روشن کردن یک نوع مشعل

سخنان بزرگان:

وقتی چشمت به سازمانی بزرگ می‌خورد، باید بدانی که زمانی شخصی تصمیم شجاعانه‌ای گرفته است.

۱- روش بیان شده مربوط به یک نوع مشعل خاص است.