



کولر آبی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند :

- ۱- ابزار مناسب برای نصب، راهاندازی و تعمیر کولر را انتخاب کند.
- ۲- محل مناسب جهت نصب کولر را از نظر استحکام فیزیکی و عاری از عوامل شیمیایی (دوده و بو) انتخاب کند.
- ۳- انواع کولرهای را، به نسبت حجم هوادهی و محل مورد استفاده تشخیص دهد.
- ۴- قسمت‌های مختلف یک کولر آبی (اطافک، دیواره و پوشال‌ها، موتور کولر، حلزونی (توربین)، پمپ آب، شناور، جعبه‌ی اتصال الکتریکی، شیر تخلیه‌ی مخزن، برزن‌لرزه‌گیر و اتصالات) را نشان دهد.
- ۵- فلکه‌ها، تسممه، یاتاقان‌ها، محل‌های روغن‌کاری و کلید راهاندازی تن و کند را نشان دهد.
- ۶- یک کولر آبی را به طور کامل راهاندازی کند.



شکل ۸-۱

پشت‌بام نصب می‌شوند باید از نظر استحکام در محلی گذاشته

شوند که در سقف ایجاد لرزش و صدا ننمایند، مثلاً آن‌ها را نباید

روی ستون‌ها یا نزدیک دیوارها قرار داد. محل قرار گرفتن

کانال‌های کولر باید از قبل طوری پیش‌بینی شده باشد که در روی

۱-۸- محل نصب کولر

در موقع نصب کولر باید به بعضی نکات فیزیکی و عوامل

شیمیایی توجه کرد :

۱- نکات فیزیکی: از آنجا که معمولاً کولرهای آبی در

۸-۳ ساختمان کولر آبی

۱- موتور الکتریکی: این نوع موتورها از نوع قفسی (قفس سنگابی) با راه انداز خازنی یا مقاومتی دو دور می باشد که در قدرت های مختلف $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{8}$ اسب برای کولرهای هوایی و $\frac{1}{20}$ اسب برای کولرهای دستی نسبت به حجم هوادهی کولر انتخاب می شود.

این نوع موتورها به دلیل نداشتن کلکتور (روتور سیم پیچی شده) با صدای بسیار کم، حجم و قیمت کمتر و عمر طولانی تر مورد استفاده قرار می گیرد (شکل ۸-۲).

موتور کولر دارای دو دور حدود 1000 و 1500 دور در دقیقه است که به نام های دور کند و دور تند معروف است. ساختمان این موتورها براساس سه مشخصه سیم پیچ؛ راه انداز، دور کند و دور تند شناخته می شود. در روی بدنه موتور کولر قسمت الکتریکی کلید گریز از مرکز وجود دارد که سرهای خروجی سیم پیچ ها و کابل ورودی برق به آن متصل می شود. روی قسمت کائوچویی این کلید حروف COM (مشترک) HI (تند) و LO (کند) دیده می شود. جریانی که موتور در دورهای کند و تند می کشد به ترتیب حدود 2 و 4 آمپر است.

شکل ۸-۲ دو دستگاه الکتروموتور کولر آبی و شکل ۸-۳ نمای برش خورده و گستردۀ موتور کولر را نشان می دهد.

پشت بام ورودی کanal از طریق اطافک سیمانی توسط بربزنت به کولر متصل گردد. در قسمت زیر کولر معمولاً یک قاب فلزی چهار پایه به ارتفاع حدود 3 سانتی متر قرار داده می شود. در زیر پایه های این قاب باید چهار صفحه فلزی مربعی به اضلاع 10 سانتی متر محکم جوش داده شود تا از فرو رفتن پایه ها در آسفالت پشت بام جلوگیری به عمل آید.

۲- عوامل شیمیایی: یکی دیگر از نکاتی که در موقع نصب کولر لازم است به آن توجه شود این است که تا حد امکان از لوله های دودکش، هواکش آشپزخانه و هواکش لوله ای چاه فاضلاب دور باشد.

۸-۴ انواع کولرهای آبی



معمولًا در بازار کولرهای آبی و گازی وجود دارند که بر حسب موقعیت آب و هوای محلی انتخاب و استفاده می شوند. کولرهای آبی بیشتر در نقاط خشک و کولرهای گازی در نقاط مرطوب به کار می روند.

کولر آبی: این نوع کولرهای آبی نسبت به حجم هوادهی در واحد های حجمی $: 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6500, 7000$ و ... ساخته می شوند. این اعداد، بر حسب فوت مکعب در دقیقه^۱ (CFM)، مقدار هوادهی را تعیین می کند.



شکل ۸-۲- شکل ظاهری دو نوع الکتروموتور نوع پروانه ای

۱- CFM مخفف عبارت Cubic Feet per Minute یعنی فوت مکعب در دقیقه می باشد.




شکل ۳-۸-۳- نمای برش خورده و گستردگی یک نوع موتور کولر

استاتور (قسمت ساکن موتور): استاتور از سه قسمت اصلی تشکیل شده است که عبارت‌اند از :
- بدنه (طوقه)، هسته و سیم بیچ (راه‌انداز - دور کم و دور زیاد)
- هسته: هسته‌ی الکتروموتور تشکیل شده از ورق‌های دینامو (فولاد سیلیسیس دار) که روی آن شیارهای مخصوص و متفاوت تعییه گردیده است. قطر داخلی هسته $8/9$ سانتی‌متر و طول یا


محافظت گردد (شکل ۳-۴).
سدیم بندی در آن قرار گیرد روی آن آزمایش‌های انجام می‌گیرد.
بدنه ابتدا فسفاته، سپس لعاب کاری و سرانجام رنگ می‌شود. موقعی که استاتور روی پایه‌اش قرار می‌گیرد حتماً بدون منفذ آن باید به سمت بالا باشد تا در مقابل ریزش آب و غیره ساخته شده و توسط دستگاه درز جوش به صورت استوانه‌ی کامل در آمده است. قبل از جوش بدنه سوراخ‌هایی توسط پرس، جهت تهویه، روی آن تعییه می‌گردد و قبل از این که هسته و

سیم‌های مقاوم در پخته شده با پوشش از مایع غلیظ و چسبنده‌ی عایق کاری روتور با پوشش روی ورقه‌های مایلر

ضخامت محوری هسته برای موتورهای $\frac{1}{3}$ اسب / ۳ سانتی متر است و برای موتورهای $\frac{1}{4}$ و $\frac{3}{4}$ اسب / ۴ سانتی متر است (شکل ۸-۴).



شکل ۸-۵—هسته‌ی یک موتور کولر با شیارهای متفاوت



شکل ۸-۶—ساختمان استاتور یک موتور کولر (بدنه—هسته و سیم پیچ‌ها)



شکل ۸-۷—روتور یک موتور کولر با پرهای خنک کن و کلید گریز از مرکز

استحکام کافی برخوردار باشند. روی بوش‌ها منفذی تعبیه گردیده که در داخل آن نمد مخصوص آغشته به روغن قرار می‌گیرد (شکل ۸-۷).



(ب) بوش‌ها با محل قرار گرفتن نمد روغنی

شکل ۸-۷

روتور: روتور نیز از ورق‌های دینامو (فولاد سیلیسی‌دار) تشکیل شده است. در روی ورق‌ها شیارهایی تعبیه شده است که آلومینیوم مذاب در آن‌ها تزریق می‌شود. آلومینیوم مذاب پره‌های خنک کننده‌ی دو سر رینگ را که میله‌های روتور را اتصال کوتاه می‌کند، ایجاد می‌نماید. جهت سبک شدن روتور و تهویه‌ی بهتر آن در روی هسته، در قسمت مرکزی، سوراخ‌هایی تعبیه می‌شود (شکل ۸-۶).


درپوش و بوش‌ها: درپوش‌های انتهایی، قسمتی از موتور را تشکیل می‌دهند که در مرکز آن‌ها بوش‌های نگهدارنده‌ی محور روتور، تعبیه شده است. جنس بوش‌ها از استیل و قسمت داخلی آن‌ها از برنز می‌باشد تا در مقابل بارهای سبک و سنگین از



(الف) شکل درپوش با محل استقرار بوش‌ها

زیاد که به فیشی با علامت HI (HIGH) و سیم دور کم به فیشی که با علامت LO (LOW) و سیم برق مشترک به فیش با علامت COM (COMMON) متصل می‌شوند، (شکل ۸-۸).

کلید گریز از مرکز (صفحه‌ی اتصالات): این کلید روی در پوش عقب الکتروموتور قرار دارد و چهار سر (دور زیاد، دور کم، راهانداز و برق مشترک) توسط فیش، از زیر به آن اتصال دارد. در قسمت رویی یا بیرونی کلید، یک سیم مخصوص دور



شکل ۸-۸ - محل استقرار کنتاکت‌های کلید گریز از مرکز



شکل ۸-۹ - محرك گردنگ کلید گریز از مرکز




شکل ۸-۱۰

معمولًاً کنتاکت‌های کلید گریز از مرکز توسط محركی که در روی محور روتور قرار دارد باز و بسته می‌شود. به طوری که در حالت عادی محرك طوری روی محور قرار دارد که کنتاکت‌ها وصل هستند و در موقع سرعت گرفتن موتور (سرعت نامی) کنتاکت‌ها باز می‌شوند و جریان سیم پیچ راهاندازی را قطع می‌کنند. این قسمت نقش عمده‌ای در راهاندازی و تنظیم دور موتور دارد. باید توجه داشت که هنگام سرویس کولر باید فنر مربوط به محرك گردان را باز دید کرد و از سالم بودن آن مطمئن شد (شکل ۸-۸).

توربین (بادبزن): قسمت اصلی کولر که هوای داخل اطافک را به داخل کانال می‌دمد توربین یا بادبزن نامیده می‌شود. توربین از طریق یک فلکه‌ی (پولی) بزرگ با یک تسمه به فلکه‌ی موتور متصل می‌گردد. توربین از تعدادی پره که با شکل و زاویه‌ی خاصی حول یک استوانه قرار دارند تشکیل شده است (شکل ۸-۱۰).



شکل ۸-۱۱—پولی‌های موتور و فن



شکل ۸-۱۲—یاتاقان محل استقرار محور فن

پولی یا فلکه: پولی‌ها از آلمینیوم خشک تهیه شده‌اند و انتقال قدرت از الکتروموتور به فن یا پروانه از طریق آن‌ها انجام می‌گیرد. پولی کوچک روی محور موتور و پولی بزرگ روی محور پروانه نصب می‌شود. طرز قرار گرفتن آن‌ها طوری است که هر دوی آن‌ها دقیقاً روی یک صفحه‌ی فرضی قرار می‌گیرند، در غیر این صورت باعث خوردگی سمه و سوختن موتور فن می‌شوند. روی مرکز هر یک از پولی‌ها یک پیچ مغزی قرار دارد که باید توسط آچار آلن روی سطح صاف (تحت) محورها تنظیم و سپس محکم شود، در غیر این صورت پس از مدتی به صورت هرزگرد حرکت می‌کنند (شکل ۸-۱۱).

یاتاقان: یاتاقان یا بستر قسمتی است که یک سر محور فن در داخل آن‌ها قرار می‌گیرد. ساختمان یاتاقان طوری است که نیروی وزن ناشی از محور و فن و اصطکاک را به بدنه منتقل می‌سازد، و چون باید حداقل اصطکاک و ساییدگی را داشته باشد لازم است ماهانه یک بار روغن کاری شود. بهترین یاتاقان‌ها نوع گرافیتی و بلبرینگی هستند.

یک یاتاقان خود از قسمت‌هایی چون بست نگهدارنده، لاستیک لرزه‌گیر، بوش و قسمت روغن خور تشکیل می‌شوند (شکل ۸-۱۲).

در شکل ۸-۱۳ اجزای مربوط به موتور دور با راه‌انداز خازنی مشاهده می‌شود.



شکل ۸-۱۳

(شکل ۸-۱۴).



شکل ۸-۱۴- استاتور و هسته پمپ آب


روتور: هسته‌ی روتور واترپمپ را از ورق‌های آهن سیلیس‌دار تهیه و شیارهایی به منظور قرار گرفتن میله‌ها یا هادی‌های روتور روی آن ایجاد می‌کنند. این شیارها، به منظور افزایش گشتاور واترپمپ، مورب انتخاب می‌شوند و در داخل آن‌ها مواد مذاب از جنس آلیاژ آلمینیوم تزریق می‌کنند به طوری که یک قفسه‌ی آلمینیومی تشکیل می‌شود (شکل ۸-۱۵).

واترپمپ (پمپ آب): واترپمپ یا پمپ آب کولر مانند همه‌ی پمپ‌ها از دو قسمت الکتریکی (موتور) و یک قسمت مکانیکی (پمپ) تشکیل می‌شود.



۲- قسمت الکتریکی

استاتور: قسمت استاتور از دو بوبین یا بالشتک تشکیل شده است که روی هسته، در داخل شیارها، قرار گرفته‌اند.



شکل ۸-۱۵- ساختمان روتور یک موتور واترپمپ

درپوش‌ها: درپوش‌ها محل قرار گرفتن یاتاقان‌ها و نقش مهمی ایفا می‌کنند (شکل ۸-۱۶).

نگهداری دو سر محویر موتور می‌باشند و در نگهداری روتور



شکل ۸-۱۶- درپوش‌های نگهداری محویر در دو طرف موتور


۳- قسمت مکانیکی

واترپمپ: قسمتی از مجموعه‌ی همراه موتور پمپ آب کولر که در قسمت انتهایی (پایینی) محور قرار دارد و اتر پمپ نامیده شده و عمل پمپاژ آب را به بدنه‌ی کولر انجام می‌دهد. قسمت‌های مختلف یک پمپ عبارت‌اند از :

- پایه‌ی اصلی پمپ که در داخل آب قرار می‌گیرد.
- پروانه‌ی چهار یا سه‌پر، که نقش توربین را داشته و آب را پمپاژ می‌کند.
- کفی یا پایه‌ی پمپ، که در زیر پایه نصب می‌گردد و نقش آب‌بندی پمپ را دارد.
- چپقی پایه‌ی پمپ، محل قرار گرفتن شیلنگ، که آب را به سه راهی منتقل می‌کند.
- کلاهک پمپ، قسمت فوکانی الکتروپمپ که به صورت چتری بالای الکتروپمپ قرار می‌گیرد تا از ورود آب به داخل آن جلوگیری کند (شکل ۸-۱۷).




الف - نمای ظاهری کولر



ب - ساختمان اطاقک یک کولر

شکل ۸-۱۹ - نمای ظاهری و ساختمان اطاقک یک کولر



شکل ۸-۱۷ - پایه پمپ آب کولر و متعلقات آن

در شکل ۸-۱۸ تصویر ظاهری و اجزای ساختمان یک نوع پمپ آب کولر را مشاهده می‌کنید.



می باشد به طوری که در روی آن یک سری پیچ های اتصال همراه با حروف و در بعضی موارد با نقشه ای اتصال دیده می شود. این جعبه دارای یک درپوش محافظ است (شکل ۸-۲۱).



شکل ۸-۲۱ - جعبه ای اتصال

۵-شناور (فلوتر): شناور وسیله ای است که برای تنظیم مقدار و ارتفاع آب در داخل شتک کولر به کار می رود و از سریز شدن آب جلوگیری می کند. این دستگاه که قابل تنظیم نیز هست از یک شیر فشاری که توسط یک بازو به یک توب پلاستیکی تو خالی متصل است تشکیل می شود، به طوری که سطح آب باعث بالا آوردن توب شده و دریچه ای شیر فشاری به تدریج بسته می شود و در صورت مصرف و یا کاهش سطح آب مجدداً توب پلاستیکی به سمت پایین رفته و دریچه ای شیر فشاری نیز باز می شود. این عمل در طول مدت استفاده از کولر به صورت اتوماتیک انجام می گردد (شکل ۸-۲۰).



۷- خازن راه اندازی

الف - خازن راه اندازی موتور کولر: این خازن (که با سیم پیچی راه انداز موتور به طور سری قرار گرفته است) هنگام راه اندازی موتور در مدار قرار می گیرد و با ایجاد اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ، باعث حرکت موتور شده و سپس توسط کلید گریز از مرکز از مدار موتور خارج می شود. پس از خاموش شدن کولر، مجدداً کلید گریز از مرکز، خازن را برای استارت بعدی در مسیر جریان قرار می دهد.

موتورهای زیر $\frac{3}{4}$ اسب بخار، معمولاً فاقد خازن راه اندازی می باشند. خازنی که برای استارت کولرهای بالای $\frac{3}{4}$ اسب بخار استفاده می شود معمولاً 12° تا 48° میکرو فاراد و 11° ولت می باشد. این خازن روی موتور نصب می شود و روی آن کلاهکی برای محافظت از خیس شدن قرار می گیرد (شکل ۸-۲۲).



شکل ۸-۲۲ - خازن راه اندازی



شکل ۸-۲۰ - نمونه های مختلف شناور

۶- جعبه ای اتصال الکتریکی: جعبه ای اتصال که از مواد عایق ساخته شده است به بدنه ای ثابت کولر در داخل متصل

۴-۸-انتخاب کولر آبی

استاندارد کرده‌اند، به‌طوری‌که در موقع خرید کولر، با توجه به جدول

تجربی زیر، می‌توان کولرها را نسبت به حجم

همان طور که قبلاً گفته شد معمولاً کولرها را نسبت به حجم

هوادهی آن‌ها (دبی) و بر حسب فوت مکعب در دقیقه (CFM)

جدول ۱-۸-جدول تقریبی CFM برای طبقات ساختمان

محل (طبقه)	حد متوسط هوا برای هر مترمکعب فضای محیط هال (CFM)	حد متوسط هوا برای هر مترمکعب فضای محیط اتاق (CFM)
اول یا زیرزمین	۱۲	۱۲
طبقات وسط	۱۰	۱۴
طبقه‌ی آخر	۱۴	۱۷

۵-نصب و راه‌اندازی کولر

آزمایش کنید.

ح - دیواره‌های کولر را در جای خود نصب و موتور پمپ

آب را روشن کنید. آب باید به‌طور یک‌نواخت و به نسبت مساوی

روی پوشال‌ها ریخته شود اگر چنین نیست به وسیله‌ی پیچ‌های

مربوط به آبریزها، که در قسمت بالای دیواره‌ها قرار دارد، ریزش

آب را تنظیم کنید.

ط - بروزنت لرزه‌گیر و تمام دریچه‌های کولر را بازبینی نموده

و آن‌ها را نسبت به جهت دلخواه تنظیم کنید.

الف - ابتدا به وسیله‌ی آهن نبشی، پایه‌ای برای کولر، با توجه به محل نصب آن (زمینی - دیواری) بسازید و کولر را به صورت تراز روی آن قرار دهید.

ب - از شیر فلکه‌ای که قبلاً به کولر اختصاص داده شده است به وسیله‌ی لوله‌ی مسی یا پلاستیکی آب را به ورودی شیر فشاری شناور متصل کنید و حد آب را توسط شناور تنظیم کنید.

ج - محل نصب کلید کولر یا از قبل به صورت توکار تعیین شده است و یا باید به صورت روکار روی دیوار نصب کنید.

د - برای ارتباط الکتریکی بین کلید و موتورهای کولر معمولاً از کابل چهارسیمه با سیم نوع تک رشتہ (۴×۱/۵) استفاده می‌شود. مطابق نقشه‌های اتصال، سیم کشی مدار را کامل کنید.

ه - پوشال داخل دیواره‌های کولر را به‌طور یک‌نواخت روی آن‌ها قرار دهید و شبکه‌ی سیمی را روی آن بگذارید و محکم کنید.

و - بولی روی بادیزن و بولی موتور را روی یک صفحه‌ی فرضی تنظیم و چرخش آن‌ها را کنترل کنید. حد سفتی تسمه را با جا به جایی پایه‌ی موتور در روی بدنه تنظیم کنید به‌طوری که نه شل و نه خیلی سفت باشد.

ز - موتور اصلی را روشن و دورهای تند و کند آن را

۶-تعمیر و نگهداری کولر

برای راه‌اندازی کولر در اوایل تابستان، قبل از استفاده آن

را به شرح زیر سرویس و سپس راه‌اندازی کنید.

ابتدا دیواره‌های کولر را از آن جدا کنید و در صورت نیاز

پوشال‌های آن را با پوشال نو عوض کنید. بستگی به وضعیت مکانی

کولر زمان تعویض پوشال‌ها متفاوت است، اما به‌طور طبیعی هر دو

سال یک بار پوشال‌ها باید عوض شود.

موقع تعویض سعی کنید که پوشال‌ها به‌طور یک‌نواخت در

سطح دیواره‌ی کولر بخش شود. کف کولر را تمیز کرده و آن را


با آب بشویید و سپس بازدید کنید. مبادا زنگ‌زدگی یا سوراخی

در آن دیده شود. (کف کولر را ضدزنگ و سپس رنگ بزنید).

تعویض، ابتدا تسمه‌ی نورا روی فلکه‌ی موتور، به‌طور کامل، قرار دهید و طرف دیگر آن را روی شیار خارجی سمت بالای فلکه‌ی توربین بگذارد و آن را با فلکه، در جهت حرکت عقربه‌ی ساعت بگردانید تا تمام تسمه در داخل شیار خارجی فلکه‌ی توربین قرار گیرد. صافی حصیری پمپ آب را بیرون آورده و پس از تمیز کردن در جای خود قرار دهید.

حداقل نسبت به آلودگی فضای اطراف کولر هر چند هفته یک بار آب کف کولر را تخلیه کنید و پس از تمیز نمودن آن، مجدداً از آب تمیز پر کنید.

آب کشیف داخل اتاقک را از طریق لوله‌ی خروجی که در کف کولر وجود دارد خارج کنید و اتاقک را با آب تمیز مجدداً پر کنید. یاتاقان‌های توربین و جا روغنی‌های روی موتور را خوب روغن کاری کنید. بادست هر دو فلکه را بچرخانید تا مطمئن شوید که مانعی در حرکت آن‌ها موجود نیست. تسمه و فلکه‌ی موتور و توربین باستی روی یک صفحه‌ی فرضی قرار گرفته باشند، در غیر این صورت ممکن است باعث لنگی و یا ساییدگی تسمه به بدن‌هی ثابت شود (شکل ۸-۲۳). در صورت مشاهده‌ی ساییدگی یا بریدگی در تسمه، آن را با تسمه‌ی مشابه تعویض کنید. برای



▲ به اخطار و تذکرات مهم سازنده‌ی کولر به منظور بهره‌برداری بهتر دستگاه توجه شود.

▲ بست سیمی نگهدارنده‌ی پوشال را طوری روی بدن‌ه کولر بیندید که سبب مصدوم شدن افراد نشود.

مجدداً پمپ و موتور را روشن کنید و دریچه‌های داخلی را هم نسبت به مورد مصرف تنظیم نمایید. توصیه‌ی می‌شود در مدتی که از کولر به طور پیوسته استفاده نمی‌شود آب آن را تخلیه کرده و روی آن را با بروزن پوشانید تا از گردوخاک و باد و باران در امان باشد.

ابتدا پمپ آب را آزمایش کنید و پس از تنظیم آب آن را خاموش کنید، سپس موتور کولر را در دورهای کند و تند آزمایش کنید و بعد آن را خاموش کنید. تمام پیچ‌ها و مهره‌ها را سفت کنید. در پوشاهای کولر را در جای خود قرار دهید (شکل ۸-۲۳-ب).



ب—نمای داخل کولر و قرار گرفتن پوشالها




الف—طرز قرار گرفتن تسمه روی پولی‌ها

شکل ۸-۲۳

۸-۷ مدار الکتریکی کولر آبی

شکل ۸-۲۴ نقشهٔ الکتریکی کولر آبی با موتور بدون

خازن با راهانداز مقاومتی را نشان می‌دهد.



شکل ۸-۲۴

۸-۸- جدول عیب‌یابی کولر

دلایل	اشکالات
موتور فن، اتصال بدنه دارد – واترپمپ، اتصال بدنه دارد – عایق سیم‌ها از بین رفته و با بدنه اتصال پیدا کرده است – اتصال از طریق جعبه ترمینال با بدنه به وجود آمده است – اتصال در اثر پاشش آب بر روی موتورها به وجود آمده است – بین فیش‌های اتصالی کلید گریز از مرکز و بدنه اتصالی ایجاد شده است.	۱- هنگام کار کولر بدنه برق دار می‌شود.
خازن اصلاح ضرب قدرت خراب است – در داخل جعبه‌ی ترمینال یا کلید مخصوص کولر اتصالی رخ داده است – واترپمپ سوخته است – پره‌های واترپمپ گیر کرده است.	۲- با زدن کلید واترپمپ فیوز عمل می‌کند.
در داخل جعبه‌ی ترمینال با کلید مخصوص، اتصال ناخواسته‌ای رخ داده است – بین سیم‌های رابط در قسمت‌های مختلف اتصالی رخ داده است – موتور سوخته است – سیم‌های داخل موتور بر اثر نفوذ آب اتصالی کرده است.	۳- با زدن کلید موتور فن فیوز عمل می‌کند.
سیم فاز مستقیماً به موتور و واترپمپ وصل شده و نول از طریق کلید مخصوص به موتور و واترپمپ می‌رسد، زیرا در زمستان به علت رطوبت هوا بین بدنه و جعبه‌ی اتصال مقاومت عایقی کاسته شده و از طریق بدنه نول دریافت می‌گردد.	۴- موتور کولر یا واترپمپ در زمستان بدون روشن کردن کلید مخصوص خود به خود روشن شده است.
سیم‌های دور کم و زیاد در داخل کلید مخصوص جا به جا وصل شده است – در جعبه‌ی ترمینال جای سیم‌های دور کم و زیاد عوضی وصل شده است – در کلید گریز از مرکز جای سیم‌های تند و کند اشتباہی وصل شده است.	۵- دور زیاد و کم موتور معکوس عمل می‌کند.
سیم مربوط به دوری که کار نمی‌کند از داخل کلید قطع است – کلید تبدیل در داخل کلید اصلی خراب است – پلاتین کلید تبدیل مربوط به محرك گردان یا گریز از مرکز تنظیم نیست.	۶- فقط یکی از دورهای موتور فن کار می‌کند.
کلید گریز از مرکز تنظیم نیست – پلاتین مربوط به دور کم عمل نمی‌کند – کلید تبدیل موجود در کلید مخصوص کولر خراب است.	۷- فقط دور زیاد موتور کار می‌کند.
سیم‌بندی راه‌اندازی سوخته است – سیم‌بندی راه‌اندازی به کلید گریز از مرکز وصل نشده است – پس از خاموش کردن کلید گریز از مرکز به حالت عادی خود برگشت نمکرده است – تسممه بیش از حد سفت شده است – پولی‌ها در یک امتداد نیستند – سیم‌بندی دور تند نیم‌سوز شده است – اگر موتور فن $\frac{3}{4}$ اسب است احتمال دارد خازن یا راه‌انداز آن سوخته باشد.	۸- موتور صدا می‌کند اما نمی‌چرخد.
سیم پیچ راه‌انداز سوخته است – سیم راه‌اندازی از کلید گریز از مرکز جدا شده است – پلاتین‌های گریز از مرکز تنظیم نیست – فر قسمت کلید گریز از مرکز عمل نمکرده است – در موتورهای $\frac{3}{4}$ اسب به بالا خازن راه‌اندازی سوخته است.	۹- با زدن کلید مخصوص به حالت روشن موتور راه نمی‌افتد اما با چرخاندن پولی توسط دست موتور راه‌اندازی می‌شود.
کلید خاموش و روشن قطع است – کلید گریز از مرکز عمل نمی‌کند – فاز یا نول قطع شده است – سیم‌پیچی آن سوخته است.	۱۰- موتور فن کار نمی‌کند.
قطع و وصل مجدد به علت وجود بی‌متال سر راه سیم مشترک یا بوق موتور فن است و می‌تواند در اثر موارد زیر ایجاد گردد – موتور نیم‌سوز شده است – تسممه سفت است – یاتاقان‌ها گریبیاز کرده‌اند. هوای محیط راهی به خارج ندارد – دریچه هوای کولر نیم‌بسته است – پولی‌ها در یک امتداد نیستند.	۱۱- موتور کولر متناباً به هنگام کار خاموش و روشن می‌شود.

ادامه‌ی جدول

دلالت	اشکالات
موتور نیم‌سوز است - خازن اصلاح ضریب قدرت خراب است - بوش‌های موتور از جای خود حرکت کرده‌اند - درب‌ها و پنجره‌ها کاملاً بسته شده‌اند و فشار مخالف روی توربین زیاد بوده و به موتور فشار زیادی وارد می‌آید. در نتیجه فیوز عمل می‌کند.	۱۲- موتور کولر چند لحظه پس از روشن شدن به آرامی می‌ایستد.
بوش‌های موتور در جای خود می‌چرخند - کلید مخصوص روی دور کم است ولی سیم‌بندی دور کم اشکال دارد لذا کلید گریز از مرکز متناباً دور تند را وارد مدار می‌کند - کلید مخصوص روی دور کم است اما به علت تنظیم نبودن پلاتین‌های کلید گریز از مرکز دور کم پس از راه‌اندازی موتور وارد مدار نمی‌شود - پولی‌ها نسبت به محور پروانه گاهی عمل هرزگردی انجام می‌دهند - یاتاقان‌های پروانه (فن) در جای خود می‌چرخند.	۱۳- سرعت موتور کولر کم و زیاد می‌شود.
اتصال سریسم‌های دور زیاد و راه‌انداز جا به جا به صفحه‌ی پلاتین کلید گریز از مرکز صورت گرفته است.	۱۴- موتور در حالت راه‌اندازی و دور کم درست عمل می‌کند اما به مجرد رفتن به دور زیاد موتور دور می‌کند.
تسمه خیلی سفت است - موتور نیم‌سوز شده است - اگر موتور $\frac{3}{4}$ اسب است خازن ضعیف شده است - یاتاقان‌های دو سر فن اشکال دارد. توربین یا حلزون با کانال داخلی گیر دارد.	۱۵- موتور فن بدون تسمه کار می‌کند اما با قرار گرفتن تسمه بر روی آن کار نمی‌کند.
فاصله‌ی بین پلاتین‌های کلید گریز از مرکز داخل موتور تنظیم نیست.	۱۶- موتور با دور کم راه نمی‌افتد اما پس از راه‌اندازی در دور تند با دور کند هم کار می‌کند.
تسمه پاره شده است - دریچه‌ها بسته‌اند.	۱۷- هر دو دور موتور کولر کار می‌کنند اما هوایی از دریچه خارج نمی‌شود.
دربچه‌ی هوای کولر باز نیست - فشار تسمه تنظیم نیست - پولی موتور هرز می‌گردد - پارچه‌ی بروزتی لرزه‌گیر پاره است - پره‌های فن کثیف شده یا تغییر زاویه داده است - موتور فن نیم‌سوز است - جهت موتناژ توربین بر عکس است.	۱۸- وائز پمپ و موتور فن هر دو کار می‌کنند اما کیفیت هوادهی مطلوب نیست.
شناور تنظیم نیست - شیر فلکه آب بسته است - وائز پمپ عمل نمی‌کند - سوراخ‌های ناودان‌ها بسته شده است - شیلنگ وائز پمپ پاره شده است.	۱۹- موتور کار می‌کند اما باد خنک نمی‌دهد.
پولی سر موتور شل شده است - پولی سرف شل شده است - یاتاقان‌های دو سر فن اشکال دارد - بیچ نگهدارنده‌ی یاتاقان‌ها شل شده است - لاستیک یاتاقان‌ها از بین رفته است - بوش‌های موتور خوردگی پیدا کرده است - محور فن کج شده است - در اثر جا به جا شدن ورق‌های فن، کولر سوت می‌کشد - تسمه خراب است و پروانه‌های خنک کننده‌ی روتور با درپوش مجاورش درگیری دارد و صدا می‌کند - روغن یاتاقان‌ها از بین رفته است و خشک کار می‌کند.	۲۰- کولر موقع کار با سر و صدا همراه است.
شیلنگ پاره شده است و آب به داخل بره‌های توربین پاشیده می‌شود - آب از طریق پوشال و تسمه به داخل فن ریخته می‌شود.	۲۱- هنگام کار کولر قطرات ریز آب وارد محیط می‌شود.
شناور تنظیم نیست - گوی شناور سوراخ شده و پر از آب است و یا به لجن کف چسبیده است و حرکت نمی‌کند واشر لوله‌ی دریچه‌ی اطمینان کف کولر از بین	۲۲- آب کولر سرریز می‌کند.

ادامه‌ی جدول

دلالی	اشکالات
رفته است – کولر تراز نیست – درپوش‌ها درست قرار نگرفته‌اند – آب پخش کن‌ها صحیح نصب نشده‌اند – شناور خراب است.	

توصیه‌هایی برای بهبود شرایط خنک‌کنندگی کولرهای آبی

- ۱- ظرفیت کولر بایستی متناسب با فضای مورد استفاده و شرایط آب و هوایی (از لحاظ دما و رطوبت) محل انتخاب شود.
- ۲- کوتاه‌ترین مسیر کanal کشی استفاده شود.
- ۳- چنان‌چه کanal‌های کولر خارج از ساختمان نصب شوند، برای جلوگیری از هدر رفتن سرمای هوای کولر در اثر تابش مستقیم خورشید بر کanal‌ها، بایستی با استفاده از عایق پشم‌شیشه یا عایق‌های دیگر کanal‌ها را عایق‌کاری کنید.
- ۴- برای مرطوب شدن کامل پوشال‌ها و جلوگیری از دمیدن گرد و غبار به داخل ساختمان، پمپ آب کولر را به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه قبل از راه‌اندازی موتور کولر روشن کنید.
- ۵- در صورت امکان از سرمایش موضعی استفاده شود. به این معنی که تنها به اتاق‌هایی از ساختمان هوای خنک رسانده شود که از آن استفاده می‌شود. بنابراین دریچه‌های ورودی هوا به سایر اتاق‌ها را بیندید. با این عمل به اتاق‌های دیگر هوای خنک بیشتری می‌رسد و از طرفی باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ی برق نیز خواهد شد.
- ۶- حتی‌الامکان، هر دو سال یک بار، پوشال‌های کولر را عوض کنید.
- ۷- تمیزکردن کولر و رفع اشکال آن، کارکرد کولر را بهبود می‌بخشد و از هدر رفتن سرمای هوا جلوگیری می‌شود.

۹-۸- کار عملی: بستن مدار الکتریکی کولر و عیوب‌یابی

- سیم لخت کن، پیچ‌گوشی (تخت و چهارسو)، اهم‌متر، روغن‌دان، فاز‌متر، آچار آلن، چکش، کمان اره و قیچی.
- مراحل انجام کار
- ۱- ابتدا سیم فاز را از طریق یکی از کنکات‌های کلید به‌پمپ آب (لامپ سیگنال) وصل کنید، و سر دیگر موتور پمپ را مستقیماً به سیم نول متصل سازید. با زدن کلید موتور پمپ روشن خواهد شد. از طریق کنکات‌های دیگر کلید دور کم (LO) و دور زیاد (HI) را مطابق شکل ۸-۲۵ بیندید.
 - ۲- قسمت‌های مختلف مدار را کنترل نموده و به ذهن خود بسیارید.
 - ۳- روی تابلو یا میز کار خود مدار الکتریکی کولر را ابزار مورد نیاز: انبر‌دست، سیم‌چین، دم باریک،


مواد مورد نیاز:	تعداد
۱- موتور کولر	یک عدد
۲- پمپ کولر (یا یک لامپ ۲۲۰ ولتی)	یک عدد
۳- کلید کولر	یک عدد
۴- خازن (ظرفیت خازن بر حسب قدرت موتور تعیین می‌گردد).	موارد تعیین می‌گردد.
۵- جعبه‌ی اتصال	یک عدد
۶- کابل $1/5 \times 4$	سه متر

به وسیله‌ی فیش و ترمینال یا اتصالات باز شونده کامل کنید و سیم‌های ارتباطی موتور و پمپ را بعداً وصل کنید.




شکل ۸-۲۶

این کولرها به دو صورت کولر و پنکه قابل استفاده هستند. قطعات این کولر از پلاستیک مخصوص ساخته شده که در برابر ضربه مقاوم است و ذرات خاک را به خود جذب نمی‌کند. بنابراین نسبت به بدنه‌ی کولرهای آبی با بدنه‌ی فلزی مقاوم‌تر است. پوشالهای این نوع کولر به راحتی قابل تعویض است (شکل ۸-۲۷).



شکل ۸-۲۷



شکل ۸-۲۵

- ۴- پس از اطمینان از صحت مدار در حضور مری کارگاه کولر را راهاندازی کنید.
- ۵- پس از یادگیری کامل و رفع اشکالات احتمالی مدار را باز کنید و قطعات را تحويل دهید.

۱۰-۸- کولر دستی یا متحرک

این کولر برای جابه‌جایی هوا و خنک کردن هوای محیط با متراز کم استفاده می‌شود. پشت کولر را مقابل در یا پنجره‌ی باز قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که در یا پنجره‌ی دیگری نیز جهت تهویه‌ی هوا باز است. این کولرهای در هر دو مدل شکل ۸-۲۶ دارای سه سرعت می‌باشد.

باعث تغییر جهت هواخنک می‌شود. چنانچه مایل باشید در یک جهت مستقیم و مشخص هوادهی صورت پذیرد، کافی است کلید فوق را در موقعیت (ثابت) قرار دهید (شکل ۸-۲۶). شکل ۸-۳۱ و ۸-۳۲ لومهای دو نوع کولر آبی متحرک را نشان می‌دهد. مشخصات موتور کولر متحرک شکل ۸-۲۶ به شرح زیر است.

ولتاژ نامی	۲۲۰V
توان	۴۰W
سه دور سرعت	-
فرکانس	۵۰Hz



شکل ۸-۳۰



شکل ۸-۳۱

بر روی قاب جلوی کولر یک پنجره شاخص آب تعییه شده است. با حرکت عمودی شاخصی از پایین که با علامت خالی (E) مشخص شده است به سمت بالا که با علامت پُر (F) مشخص شده میزان حجم آب داخل تستک مشخص می‌شود. زمانی که عقربه به نزدیکی علامت خالی می‌رسد لازم است داخل تستک آب ریخته شود (شکل های ۸-۲۸ و ۸-۲۹).



شکل ۸-۲۸




شکل ۸-۲۹

۸-۱۱- نقشه‌ی مونتاژ، مدار الکتریکی و تفکیکی کولردستی متحرک

شکل ۸-۳۲ مدار الکتریکی موتور کولردستی متحرک و نقشه‌های ۸-۳۳ تا ۸-۳۵ مدار تفکیکی سرعت‌های مختلف کولر را نشان می‌دهد.


کولر متحرک مجهز به قاب متحرک دوار است که هدایت جریان هوای خنک را در تمام جهات میسر می‌سازد. با قرار دادن کلید قاب دوار در موقعیت موتور مربوطه شروع به کار می‌کند و قاب دوار را به حرکت در می‌آورد. این حرکت




شکل ۸-۳۲

برای درک کامل موضوع مدار مربوط به سه حالت سرعت کولر داده ایم.


را به صورت مدار تفکیکی در شکل های ۸-۳۲ تا ۸-۳۵ نشان



شکل ۸-۳۳




شکل ۸-۳۴



شکل ۸-۳۵

مطالعه آزاد

شکل ۸-۲۶ نقشه مونتاژ کولر دستی متحرک شکل ۸-۲۶ با قاب متحرک هوا را نشان داده ایم.
در این نقشه موتور M_3^3 دریچه‌ی جلوی کولر را می‌چرخاند و موتور M_2^2 موتور پمپ آب و M_1^1 موتور سه سرعته کولر دستی متحرک است (شکل ۸-۳۶).



شکل ۸-۳۶

۸-۱۲- توصیه‌هایی برای بهینه‌سازی مصرف برق در کولرهای آبی

هم اکنون حدود ۸/۵ تا ۹ میلیون کولر آبی در ایران وجود دارد و هرساله حدود ۵۰۰ هزار دستگاه جدید نیز تولید می‌شود. همان‌طور که قبلاً گفته شد، سرمایش ساختمان‌ها در ایران به وسیله‌ی کولر آبی تأمین می‌شود. میانگین توان الکتریکی کولر آبی ۵۵ وات است. اگر میانگین استفاده از کولر آبی در یک خانواده را ۴ ماه در سال و هر روز را ۸ ساعت در نظر بگیرید، هرساله در هر خانواده رقمی نزدیک به ۵۲۸ کیلووات ساعت فقط صرف انرژی مصرفی کولرهای آبی می‌شود که معادل 10^3 بشکه نفت خام و به عبارتی در حدود ۵/۵ میلیون تومان خواهد شد (هر بشکه نفت خام ۶۰ دلار و هر دلار ۹۰۰۰ ریال) و اگر تعداد ۹ میلیون کولر آبی موجود را بر این مبلغ ضرب کنیم، عدد بزرگی خواهد شد.

توصیه‌ها و راهکارهای عملی و ساده‌ای در به کارگیری کولرهای آبی وجود دارد که اجرا و رعایت آن‌ها، کاهش هزینه‌های انرژی الکتریکی مصرفی، افزایش طول عمر، بازدهی و کارایی پیشرفت دستگاه را به دنبال خواهد داشت.

۱۲-۸ - توصیه‌ها:

- ۱- ظرفیت برودتی کولرها باید متناسب با فضای مورد استفاده و شرایط آب و هوای محل (از نظر دما و رطوبت) انتخاب شود. کولرهای بزرگ‌تر تنها منجر به مصرف بی‌مورد انرژی الکتریکی می‌شود.
 - ۲- نوع کولر را متناسب با مناطق آب و هوایی انتخاب کنید. از کولرهای آبی برای مناطق معتدل استفاده کنید.
 - ۳- کanal کشی کولر را از کوتاه‌ترین مسیر انجام دهید. چنان‌چه کanal‌های کولر خارج از ساختمان قرار دارند، حتماً بهوسیله‌ی عایق کاری با پشم و شیشه یا عایق‌های دیگر از گرم شدن کanal‌ها و هدر رفتن سرما در اثر تابش نور خورشید بر آن‌ها جلوگیری شود.
 - ۴- کanal کشی کولر بایستی از حداقل پیچ و خم برخوردار باشد تا هوای خنک با کم‌ترین افت در طول مسیر جریان داشته باشد.
 - ۵- حتی‌الامکان هرساله نسبت به تعویض پوشال کولر اقدام کنید. سرویس کولر قبل از شروع به کار آن در فصل گرما، در کاهش مصرف انرژی الکتریکی کولر تأثیر می‌گذارد.
 - ۶- در حد امکان از روشن‌نگه‌داشتن مداوم کولر در طول روز برهیز شود، در غیر این صورت سعی کنید از دور آهسته‌ی کولر استفاده کنید تا در مصرف انرژی الکتریکی صرفه‌جویی شود.
 - ۷- برای مرطوب‌شدن کامل پوشال‌ها و بهبود شرایط خنک‌کنندگی کولر و جلوگیری از دمیدن گرد و غبارها به داخل ساختمان، پمپ آب کولر را به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه قبل از راه‌اندازی موتور فن کولر روشن کنید.
 - ۸- برای جلوگیری از فشار مخالف بر کولر و برقراری جریان هوا با کیفیت مطلوب در داخل و خارج از ساختمان یک درب یا پنجره را نیمه‌باز قرار دهید.
 - ۹- پره‌های عمودی و افقی دریچه‌های ورودی هوای خنک به داخل ساختمان را در زاویه‌ی مناسب قرار دهید.
 - ۱۰- بروزنت کولر علاوه‌بر معیوب نبودن تاخور دگی نداشته باشد.
- آیا مصرف انرژی الکتریکی کولر آبی شما بهینه است؟**

ردیف	پرسش‌ها	بلی	خیر
۱	آیا نوع کولر شما مناسب شرایط آب و هوایی منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنید، می‌باشد؟		
۲	آیا ظرفیت کولر مورد استفاده متناسب با مقدار سرمایش موردنیاز شماست؟		
۳	آیا کanal‌های کولر عایق کاری شده‌اند؟		
۴	آیا کولر نصب شده یا خردیاری شده دارای بالاترین بازدهی و کارایی می‌باشد؟		
۵	آیا کولر در محل مناسب نصب شده است؟		
۶	آیا مسیر انتخابی کanal‌های کولر، کوتاه‌ترین و کم پیچ و خم‌ترین مسیر است؟		
۷	آیا قبل از شروع به استفاده از کولر، آن را سرویس کرده‌اید؟		
۸	آیا موتور پمپ آب و فن کولر آبی شما سروصدای طبیعی دارند؟		
۹	آیا هر سال پوشال‌های کولر خود را تعویض می‌کنید؟		
۱۰	آیا از سرمایش موضعی در محل سکونت یا کارتان استفاده می‌کنید؟		
۱۱	آیا از کولر آبی خود فقط هنگامی که به آن نیاز دارید استفاده می‌کنید؟		
۱۲	آیا امکان استفاده از تهویه‌ی طبیعی در محل سکونت خود را بررسی کرده‌اید؟		
۱۳	آیا امکان استفاده از ترموموستات را در کولر آبی محل کار و یا سکونت خود بررسی کرده‌اید؟		

اگر پاسخ شما به تمام پرسش‌های فوق مثبت باشد، علاوه‌بر افزایش بازدهی و عمر مفید دستگاه، می‌توانید تا ۱۵ درصد در مصرف انرژی الکتریکی کولر آبی خود صرفه‌جویی کنید.